



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ ZNP | | |
|-----------------------|--|-------------|
| OZNAČENÍ | NÁZEV | PLOCHA (m²) |
| 2.01 | hala se schodištěm | 61.00 |
| 2.02 | schodiště | 13.62 |
| 2.03 | chodba | 14.44 |
| 2.04 | sesterna | 29.10 |
| 2.05 | denní místnost - personál | 11.57 |
| 2.06 | ambulance - psychiatr | 0.32 |
| 2.07 | záštitová / zajišťovací místnost | 15.39 |
| 2.08 | WC mobilní - pacienti | 4.40 |
| 2.09 | předsíní WC muži - personál | 2.36 |
| 2.10 | WC muži - personál | 1.83 |
| 2.11 | pisárna muži - personál | 2.18 |
| 2.12 | chodba | 3.05 |
| 2.13 | předsíní WC muži - pacienti | 2.52 |
| 2.14 | WC muži - pacienti | 1.70 |
| 2.15 | pisárna muži - pacienti | 2.00 |
| 2.16 | WC ženy - pacienti | 2.06 |
| 2.17 | předsíní WC ženy - pacienti | 1.97 |
| 2.18 | ambulance - psychiatr | 19.21 |
| 2.19 | ambulance - psychiatr | 16.17 |
| 2.20 | ambulance - psychiatr | 16.30 |
| 2.21 | ambulance - psycholog | 17.11 |
| 2.22 | ambulance - psycholog | 16.81 |
| 2.23 | ambulance - psycholog | 14.59 |
| 2.24 | ambulance - psycholog | 13.26 |
| 2.25 | WC ženy - personál | 1.36 |
| 2.26 | předsíní WC ženy - personál | 1.92 |
| 2.27 | čikárna, chodba | 49.01 |
| 2.28 | předsíní / filtr | 13.69 |
| 2.29 | přijímová místnost | 13.64 |
| 2.30 | dospávací místnost/ přípravná | 11.62 |
| 2.31 | záštitový sál | 21.36 |
| 2.32 | chodba | 81.38 |
| 2.32a | chodba | 46.23 |
| 2.32b | chodba | 46.00 |
| 2.33 | koupelna pacienti | 4.02 |
| 2.34 | poko pacienti - 2 lůžka | 22.92 |
| 2.35 | poko pacienti - 2 lůžka | 27.12 |
| 2.36 | koupelna pacienti | 4.34 |
| 2.37 | koupelna pacienti | 4.20 |
| 2.38 | izolační místnost - 1 lůžko | 17.95 |
| 2.39 | dezinfekční místnost | 5.23 |
| 2.40 | sesterna | 28.26 |
| 2.41 | denní místnost - personál | 11.92 |
| 2.42 | čajová kuchyně | 4.50 |
| 2.43 | observační / izolační místnost - 1 lůžko | 18.31 |
| 2.44 | koupelna pacienti | 4.20 |
| 2.45 | koupelna pacienti - ZTP | 5.87 |
| 2.46 | poko pacienti - 2 lůžka - ZTP | 28.30 |
| 2.47 | poko pacienti - 2 lůžka | 28.07 |
| 2.48 | koupelna pacienti | 4.71 |
| 2.49 | koupelna pacienti | 3.92 |
| 2.50 | poko pacienti - 2 lůžka | 20.52 |
| 2.51 | poko pacienti - 2 lůžka | 19.65 |
| 2.52 | koupelna pacienti | 4.76 |
| 2.53 | bezbariérová umývárna | 8.50 |
| 2.54 | denní místnost - pacienti | 32.43 |
| 2.55 | místnost skupinové terapie | 24.30 |
| 2.56 | tělocvična pacienti | 20.49 |
| 2.57 | sklad - čisté prádlo | 2.65 |
| 2.58 | rozvodna SLP | 3.45 |
| 2.59 | úklid | 6.44 |
| 2.60 | chodba - personál | 7.44 |
| 2.61 | sklad - špinavé prádlo | 3.50 |
| 2.62 | WC ženy - personál | 1.66 |
| 2.63 | předsíní WC ženy - personál | 2.00 |
| 2.64 | předsíní WC muži - personál | 1.80 |
| 2.65 | WC muži - personál | 1.66 |
| 2.66 | lékařský poko | 18.69 |
| 2.67 | poko pacienti - 2 lůžka | 21.11 |
| 2.68 | koupelna pacienti | 5.04 |
| 2.69 | koupelna pacienti | 4.61 |
| 2.70 | poko pacienti - 2 lůžka | 23.80 |
| 2.71 | poko pacienti - 2 lůžka | 21.87 |
| 2.72 | koupelna pacienti | 4.95 |
| 2.73 | koupelna pacienti | 4.61 |
| 2.74 | poko pacienti - 2 lůžka | 23.33 |
| 2.75 | místnost pro návštěvy | 32.91 |
| 2.76 | WC mobilní - pohotovostní | 4.52 |
| 2.77 | úklid | 5.51 |
| 2.78 | prádelna - pacienti | 3.12 |
| 2.79 | atrium | 105.79 |
| V1 | výtah - evakuační, provozní | 6.90 |
| V2 | výtah - veřejnost | 3.20 |
| IS1 | instalační šachta | 1.93 |
| IS2 | instalační šachta | 0.88 |
| IS3 | instalační šachta | 1.14 |

| LEGENDA SVÍTIDEL | |
|------------------|--|
| A1 | LED, 4844lm*, 840, EVG, 40W, mikropřisma, 1795x145, RAL 9003 |
| A2 | LED, 3229lm*, 840, EVG, 27W, mikropřisma, 1195x145, RAL 9003 |
| A3 | LED, 4095lm*, 840, EVG, 35W, mikropřisma, 1195x145, RAL 9003 |
| B1 | LED, 6523lm*, 840, EVG, 48W, mikropřisma, 1800x135, RAL 9003 |
| B2 | LED, 3572lm*, 840, EVG, 26W, mikropřisma, 1200x135 RAL 9003 |
| B3 | LED SUSP., 3572lm*, 840, EVG, 26W, mikropřisma, 1200x135, RAL 9003 |
| C1 | LED, 1687lm*, 840, EVG, 13W, mikropřisma, IP44, RAL 9003 |
| C2 | LED, 2194lm*, 840, EVG, 23W, mikropřisma, IP44, RAL 9003 |
| C3 | LED SURF., 2212lm*, 840, EVG, 18W, mikropřisma, IP44, RAL 9003 |
| D1 | LED, SLIM, L1185, 6868lm*, 840, DALI, 44W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66, 7x1,5mm |
| D2 | LED, SLIM, L1185, 6868lm*, 840, EVG, 44W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66 |
| D3 | LED, SLIM, L1185, 4042lm*, 840, EVG, 25W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66 |
| D4 | LED, SLIM, L605, 1620lm*, 840, DALI, 44W, PMMA Opal, RAL 7035, IP66 |
| E1 | LED PX, 2630 lm*, 840, EVG, 18W, Satin, RAL 9003 |
| E2 | LED PX, 5184 lm*, 840, EVG, 37,2W, Satin, RAL 9003 |
| E3 | LED PX, 5261 lm*, 840, EVG, 36W, Satin, RAL 9003 |
| F1 | LED SURF., 6759lm*, 840, 58W, EVG, mikropřisma + kd. sklo, 1200x300, RAL 9003 |
| V1 | LED, 2020lm*, 840, EVG, 21W, 70°, IP65, Black |
| V2 | LED, 2085lm*, 840, EVG, 21W, 17°, IP65, Black |
| V3 | LED, 2100lm*, 840, EVG, 21W, 34°, IP65, Black |
| N1 | LED svítidlo přisazené, 338lm, IP65, CBS |
| N1-B | LED svítidlo přisazené, 338lm, IP65, CBS, černé |
| N2 | LED svítidlo vestavné kruhové, D70mm, 512lm, IP20, CBS |
| N3 | LED svítidlo vestavné kruhové, D70mm, 120lm, IP20, CBS |
| N5 | LED svítidlo přisazené vlnové, průřezové lakované hliník, 310lm, IP65, CBS |
| NP1 | LED svítidlo přisazené piktogramové, IP65, CBS |
| NP1-B | LED svítidlo přisazené piktogramové, IP65, CBS, černé |
| NP2 | LED svítidlo přisazené piktogramové oboustranné, IP65, CBS |
| NP2-B | LED svítidlo přisazené piktogramové oboustranné, IP65, CBS, černé |
| NP3 | LED svítidlo přisazené nástěnné/stropní piktogramové, IP40, CBS |
| NP4 | LED svítidlo vestavné oboustranné piktogramové, IP40, CBS |
| NP5 | LED svítidlo závěsné s přisazenou základnou, oboustranné piktogramové, IP40, CBS |
| NV | LED svítidlo venkovní, průřezové lakované hliník, 358lm, IP65, IK09, 3000K |
| NS | LED svítidlo nástěnné, průřezové lakované ocel, 281lm, IP40, asymetrická optika, CBS |
| DALI-M | DALI čídel přítomnosti MATER |
| DALI-S | DALI čídel přítomnosti SLAVE |

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

Rozvodné soustavy:
- 3NPE str. 50Hz, 400/230V TN-S

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a 3000-01 normami podle odkazů v těchto normách.
Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.
Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolaí živých částí, kryty nebo přepážkami.
Veškeré koncové okruhy ve zdravotnických prostorách skupiny 1 budou napojeny na proudové chrániče s $\Delta I_n = 30mA$ typu A, nebo B.

Souřadnicový systém : JTSK

Výškový systém : Bpv

±0,000 = 289,800 m n.m.

OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ

VEDOUcí PROJEKTANT

ING. ONDŘEJ FABIÁN

HLAVNí ARCHITEKT

ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK

ZODP. PROJEKTANT

RADIM BLÁŤÁK

VYPRACOVAL

RADIM BLÁŤÁK

KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ

STAV. ÚŘAD: JIČÍN

NÁZEV AKCE :

OBLASTNí NEMOCNICE JIČÍN

PAVILON PSYCHIATRIE

NÁZEV OBJEKTU :

SO01

ČÁST :

D.1.4.5-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

NÁZEV PŘÍLOHY :

Osvětlení - 2.NP

STUPEŇ

DUR/DSP

02/2024

DATUM

FORMÁT/POČET STR.

A4/8

MĚŘÍTKO

1:100

ARCHIVNí ČÍSLO

Č. ZAK.

23026

ČÍSLO SOUPRAVY

23026-DUR/DSP-D.1.4.5-SO 01-06