

	10	11	12	13
MAXIMALNI REAKCE NA DNO PROHLUBENÉ				
CISLA VYTAHU: 10020				
Zatížení	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)	Hodnota (kN)
RP1	29.5	-	-	-
RP2	46.5	-	-	-
RP3	22.6	-	-	-
RP4	22.4	-	-	-
RP5	4.1	-	-	-
RP6	-	-	-	-

Pozn.:

Reakce RP1...RP6 nepůsobí na dno prohlubně soucasne.

## HLAVNI TECHNICKÁ SPECIFIKACE

УПАТСТВО:

10020

## Bezpečnostni predpis

EN81-20

Typ vytahu **KONE**

PW08/10-

Trida vytahu

Osobni

Nosnost

630 kg

Pocet osob



8

Rychlost

1 m/s

Pocet stanic/nastupist

6/9

OBEDNATEL :		<div></div>	
<div><div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div><div>PÍVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245</div><div>500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div></div></div>			
VEDOUcí PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN	
HLAVNí ARCHITEKT		ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		KONE a.s.	
VYPRACOVÁL		KONE a.s.	
KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ		STAV. ÚRAD: JIČÍN	
<div><div><div>NÁZEV AKCE :</div><div>OBLASTNí NEMOCNICE JIČÍN</div><div>PAVILON PSYCHIATRIE</div></div></div>			
NÁZEV OBJEKTU :		ČÁST :	
SO 01		D-2-01.1 - VÝTAHY	
NÁZEV PŘÍLOHY :			
STUPEŇ		DUR/DSP	
DATUM		02/2024	
FORMÁT/POČET STR.		A4/2	
MĚŘÍTKO		...	
Č. ZAK.		23026	ČÍSLO
SOUBOR		DWG	SOUPRÁVY
Č. PŘÍLOHY :			
V2 - VÝKRES PRO DODAVATELE STAVBY		23026-DSP-D-2-01.1-V2-02	