



LEGENDA

	Potrubi kyslíku - Cu trubka 4bar
	Potrubi stlačeného vzduchu - Cu trubka 4bar

TABULKA DOPORUČ. VZDÁL. PODPĚR POTRUBÍ	
Cu TRUBKA	MIN. VZDÁLENOST (m)
Ø8x1	1,2
Ø12x1	1,5
Ø18x1	1,5
Ø22x1	2,0
Ø28x1,5	2,0

TABULKA POUŽITÝCH OCEL. CHRÁNIČEK	
Cu TRUBKA	CHRÁNIČKA
Ø8x1	TR Ø21,6x2,6
Ø12x1	TR Ø26,9x2,6
Ø18x1	TR Ø31,8x2,6
Ø22x1	TR Ø38x2,6
Ø28x1,5	TR Ø44,5x3,2

Požadavky na rozvody:

- Poznámka č. 1:**
Stavba zajišťi:
- odvětrání prostoru stoupačky pomocí větracích mřížek o rozměru min. 300x150 mm, umístění ve spodní a horní části stoupačky
- Poznámka č. 2:**
Profese silnoproudu:
- zajišťi uzemnění potrubních rozvodů, stoupačky, skupinového uzávěru, monitorovac zařízení, nástěnné rampy

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1PP

OZNAČENÍ	NÁZEV
-1.01	venkovní schodiště
-1.02	schodiště
-1.03	schodiště
-1.04	instalační mezipatro
-1.05	úprava vody
-1.06	vytápění, ohřev TUV
-1.07	chodba
-1.07a	chodba
-1.08	místnost SLP, pro ambulance 2NP a 3NP
-1.09	EPS
-1.10	náhradní zdroj
-1.11	strojovna VZT
-1.12	parkovací plocha
-1.13	sjezdová rampa přímá
-1.14	exteriérové schodiště
-1.15	rozvodna silnoproudu
-1.16	strojovna VZT - CHUC

V1	výtah - evakuační, provozní
V2	výtah - veřejnost
V3	výtah - veřejnost

IS1	instalační šachta
IS3	instalační šachta VZT
IS3a	instalační šachta VZT
IS3b	instalační šachta VZT

Souřadnicový systém : JTSK
Výškový systém : Bpv
±0,000 = 289,800 m n.m.



OBJEDNATEL :

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,

500 03 HRADEC KRÁLOVÉ



KRÁLOVÉHRADECKÝ

KRAJ

VEDOUcí PROJEKTANT

ING. ONDŘEJ FABIÁN



HLAVNí ARCHITEKT

ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK

ZODP. PROJEKTANT

ING. ZDENĚK KVAPIL

VYPRACOVAL

MILOŠ FOGL

KRAJ : KRÁLOVÉHRADECKÝ

STAV. ÚRAD. JIČÍN

NÁZEV AKCE :

OBLASTNí NEMOCNICE JIČÍN

PAVILON PSYCHIATRIE

NÁZEV OBJEKTU :

SO01

ČÁST :

D.1.4.8 - MEDICINÁLNí PLYNY

NÁZEV PŘÍLOHY :

PŮDORYS 1.PP

STUPĚN

DSP

DATUM

02/2024

FORMAT/POČET STR.

A4/9

MĚŘÍTKO

1:50

ARCHIVNí ČÍSLO

Č. ZAK.

23026

SOUBOR

DWG

ČÍSLO

SOUPRAVY

Č. PŘÍLOHY :

23026-DSP-D.1.4.8-SO 01-03