


VZOROVÝ ŘEZ  
VÝKOP 120x50 VOLNÝ TERÉN



Uložení kabelů musí být dle platných norem:

ČSN 33 2000–5–52 ed.2 (332000)  
Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení –  
Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 73 6005  
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

Souřadnicový systém : JTSK  
Výškový systém : Bpv  
0,00 = 289,80 m n.m.

OBJEDNATEL :			<div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div> <div>PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,</div> <div>500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div>			<div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div> <div></div>					
VEDOUCÍ PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN				<div>KANIA</div> <div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz</div> <div>tel : 596 243 487</div> <div>e-mail : info@kania-ostrava.cz</div>					
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK									
ZODP. PROJEKTANT		RADIM BLAŽÁK									
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK									
KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ			STAV. ÚŘAD: JIČÍN								
NÁZEV AKCE :						STUPEŇ			DUR/DSP		
<div>OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN</div> <div>PAVILON PSYCHIATRIE</div>						DATUM		02/2024			
						FORMÁT/POČET STR.		A4/2			
						MĚŘÍTKO		-			
						ARCHIVNÍ ČÍSLO					
NÁZEV OBJEKTU : IO 06			ČÁST : D.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Č. ZAK.		23026		ČÍSLO SOUPRAVY	
						SOUBOR		DWG			
NÁZEV PŘÍLOHY :						Č. PŘÍLOHY :					
VZOROVÉ ŘEZY KABELOVOU TRASOU						23026-DUR/DSP-D.2-IO 06-03					