



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Rozvodné soustavy:
- 3PE AC 50Hz, 22000V / IT
 - 3PEN stř. 50Hz, 400V / TN-C

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude zajištěna v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-54 ed.3, a souvisejícími normami podle odkazů v těchto normách. Ochrana při poruše je zajištěna ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje. Ochrana před nebezpečným dotykem bude zajištěna izolací živých částí, kryty nebo přepážkami.

OBJEDNATEL :			<div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div><div>PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245,</div><div>500 03 HRADEC KRÁLOVÉ</div></div>			<div><div><div>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ</div><div></div></div><div><div>KANIA</div><div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostava.cz</div></div></div>					
VEDOUČÍ PROJEKTANT		ING. ONDŘEJ FABIÁN				<div><div>KANIA</div><div>KANIA, a.s. Špálova 80/9, 702 00 Ostrava - Přívoz tel : 596 243 487 e-mail : info@kania-ostava.cz</div></div>					
HLAVNÍ ARCHITEKT		ING. ARCH. VÁCLAV ČERMÁK									
ZODP. PROJEKTANT		RADIM BLAŽÁK									
VYPRACOVAL		RADIM BLAŽÁK									
KRAJ : KRÁLOVEHRADECKÝ			STAV. ÚŘAD: JIČÍN								
NÁZEV AKCE :						STUPĚŇ		DUR/DSP			
<div><div>OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN</div><div>PAVILON PSYCHIATRIE</div></div>						DATUM		02/2024			
						FORMÁT/POČET STR.		A4/2			
						MĚŘÍTKO		-			
						ARCHIVNÍ ČÍSLO					
NÁZEV OBJEKTU : IO 06			ČÁST : D.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA			Č. ZAK.		23026		ČÍSLO SOUPRAVY	
						SOUBOR		DWG			
NÁZEV PŘÍLOHY :						Č. PŘÍLOHY :					
SCHÉMA ZAPOJENÍ TS						23026-DUR/DSP-D.2-IO 06-05					