

Investor:
Královéhradecký kraj
Eva Krejcarová
Pivovarské náměstí 1245/2
50003 Hradec Králové

Žadatel:

Ing. Eva Krejcarová
Zahradní 28
50601 Jičín

Vaše značka:
Číslo jednací: **VOS/VAS/2024/0494**
Vyřizuje: **Ing. Lucie Vašková**
Telefon: **+420493544842**
E-mail: **vaskova@vosjicin.cz**

Název akce: **OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN-PAVILON
PSYCHIATRIE**

Důvod akce / žádosti: **Vyjádření k vodovodním a kanalizačním přípojkám**
Typ řízení: **Dokumentace pro společné územní s stavební řízení**

Zájmové území

Obec: **Jičín**
Katastr: **Jičín**
Adresa: **Bolzanova 36, Jičín**
Datum vydání vyjádření: **24.04.2024**
Platnost tohoto vyjádření: **24.04.2025 (12 měsíců)**

Souhlasíme s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "**Oblastní nemocnice Jičín - pavilon psychiatrie**" dle předložené DÚR+DSP zpracované firmou KANIA a.s. v 02/2024 č.zak. 23026.

Zásobení vodou bude řešeno ze stávajícího vnitřního rozvodu vody z areálu nemocnice, nové potrubí nerez 64 x 2 mm, 196 m. Nebude realizována nová vodovodní přípojka a prodloužení vodovodu v ul. Bolzanova.

Pro odvádění odpadních vod budou využity 2 stávající kanalizační přípojky napojené do zděné kanalizační stoky 500/750 mm v ul. Bolzanova.

Před zahájením stavby bude proveden kamerový průzkum, který ověří stav přípojek. V případě nevyhovujícího stavu, nedostatečné dimenze (min. 250) a nedostatečné hloubky bude provedena rekonstrukce stávajících přípojek v jejich původních trasách v souladu se "Standardy kanalizace VOS a.s." Záznam kamery bude konzultován s VOS a.s.

Třetí nevyužitá kanalizační přípojka bude zrušena, po odpojení v celé délce zaplněna betonem nebo popílkocementovou směsí, způsob zapravení přípojky ve stoce bude dohodnut s VOS a.s. (vedoucí provozního střediska VOS a.s. v Jičíně ing. Mikoláš, tel.č. 602 473 643).

Dešťové vody ze střechy objektu budou akumulovány v retenční nádrži a budou využívány na závlivku okolní zeleně, bezpečnostní přepad bude zaústěn do stávající kanalizační přípojky.

Odvodnění garáží - předčištění v odlučovači ropných látek.

V místech křížení nových kabelů nn a vo s kanalizací v ul. Bolzanova bude dodržena vzdálenost dle prostorové normy ČSN 736005.



Požadujeme přizvat zástupce naší spol. k závěrečné kontrolní prohlídce stavby a předložit zápis o splnění výše uvedených podmínek.

Požadujeme, aby investor předal naše vyjádření zhotoviteli stavby.

Naše vyjádření požadujeme citovat v územním rozhodnutí a ve stavebním povolení.

Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem a taktéž pro stanovený účel. V případě, že budou práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro zahájení prací a je třeba požádat o vydání nového nebo prodloužení stávajícího vyjádření.

Toto vyjádření pozbývá platnosti:

- uplynutím doby platnosti vyjádření
- změnou rozsahu vyznačeného území
- změnou účelu vyjádření uvedeného v žádosti

Platnost tohoto vyjádření je **1 rok** ode dne vydání.

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
506 01 JIČÍN, Na Tobolce 428
IČO 60109149, DIČ CZ60109149
tel. 493 544 811



Ing. Jaroslava Suchánková
Vedoucí TPČ
Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.

Přílohy:

počet příloh: 0

souborové přílohy: