



77660/2024/KHK



KUKHK-23605/ZP/2024

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Ing. Eva Krejcarová
Zahradní 28
506 01 Jičín

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 22.07.2024

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-23605/ZP/2024

VYŘIZUJE: Ing. Šárka Valentová

ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí

LINKA | MOBIL: 725 542 588

E-MAIL: svalentova@khk.cz

DATUM: 02.08.2024

Počet listů: 2

Počet příloh: 0/listů: 0

Počet svazků: 0

Sp. znak, sk. režim: 208.3, S/10

Sdělení z hlediska zařazení záměru „Novostavba pavilonu psychiatrie Oblastní nemocnice Jičín – geotermální vrty“ podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon EIA).

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad), obdržel dne 22.07.2024 žádost Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (IČO: 708 895 46), o sdělení k záměru „Novostavba pavilonu psychiatrie Oblastní nemocnice Jičín – geotermální vrty“ podle zákona EIA.

Žadatelem je Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (IČO: 708 895 46), zastoupený na základě plné moci společností KANIA a. s., Špálová 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz (IČO: 268 178 53), kterou zastupuje Ing. Eva Krejcarová, Zahradní 28, 506 01 Jičín (742 368 57).

Záměr je umístěn v Královéhradeckém kraji, ve městě Jičín, v k.ú. Jičín na pozemcích p. p. č. 1189/3, 309/12, 295/1, 295/8, 296/10, 296/6, 296/7 a na pozemcích st. p. č. 675/1, 675/2, 2864, 674 a 1749.

Předmětem záměru je realizace 32 geotermálních vrtů o jednotné hloubce 150 m. Vrty se budou nacházet pod objektem novostavby pavilonu psychiatrie Oblastní nemocnice Jičín. Geotermální vrty budou vystrojeny dvouokružovou geotermální sondou PE-RC 4x 32x 2,9 mm a po celé délce injektovány směsí s vysokou tepelnou vodivostí. Geotermální vrty budou napojeny na 2 tepelná čerpadla země-voda s topným výkonem 193,2 KW. Celá soustava bude zdrojem tepla a chladu předmětného objektu.

Krajský úřad, jako orgán ochrany přírody příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody a krajiny), po posouzení výše uvedeného záměru, vydal dne 02.08.2024, č. j. KUKHK-24710/ZP/2024 v souladu s ust. § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové
tel.: 495 817 111
e-mail: posta@khk.cz
www.khk.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad
– spokojený občan.

stanovisko, že záměr „Novostavba pavilonu psychiatrie Oblastní nemocnice Jičín – geotermální vrty“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality uvedené v nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit nebo na vyhlášené ptačí oblasti ve smyslu zákona o ochraně přírody a krajiny, neboť leží mimo území evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Krajský úřad jako příslušný orgán ve smyslu ustanovení § 22 zákona EIA, vykonávající státní správu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, sděluje, že **záměr „Novostavba pavilonu psychiatrie Oblastní nemocnice Jičín – geotermální vrty“** nenaplnuje svým charakterem a rozsahem ustanovení § 4 zákona EIA, a proto **nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí.**

Toto sdělení není rozhodnutím ani souhlasem ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a proto se proti němu nelze odvolat. Sdělení rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení dle zvláštních předpisů.

z p. Ing. Šárka Valentová
odborná referentka oddělení EIA, IPPC
a technické ochrany životního prostředí