


LEGENDA

- 01** náhrada stávajících dožilých světlíků za dřevěná střešní okna 550/780mm zasklená izol.dvojsklem $U_w = \max. 1.5W/m^2K$ kyvná, včetně lemování na falcovanou měděnou krytinu (nutno upravit stávající bednění)
- 02** náhrada výlezu na střechu dřevěným výlezem 700x700mm zaskleným izol. dvojsklem $U_w = \max. 1.5W/m^2K$ (nutno upravit stávající bednění)

Výpis klempířských výrobků viz příloha
Klempířské výrobky budou provedeny dle ČSN 73 36 10-1
Kominová lávka dle ČSN 73 42 01
Přístup ke kominové lávce nášlapnými stupni(certifikovanými) dle ČSN EN 516 - 2ks které budou součástí výrobního programu firmy dodávající a montující střešní krytiny
Střešní krytina a klempířské výrobky z plechu měděného

Uvolněné spáry kominového zdiva budou vyčištěny od uvolněných částí pojiva a zdivo nově vyspárováno VPC maltou. Předpoklad 2m2

Betonové hlavy kominových těles budou očištěny a případně vyspraveny reparačním betonem. Povrch opatřit ochranným hydrofobizačním nátěrem
Předpoklad opravy - hlava 0.6x2.5m - užívaný komin



ZODP.PROJEKTANT	VÝPRACOVAL	KONTROLOVAL	Ing. Jan CHALOUPSKÝ Projekty, průzkumy a posudky staveb U Hřiště 639 Trutnov	
ING. CHALOUPSKÝ	M.Bartošová	ING. CHALOUPSKÝ		
OBJEDNATEL: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové				
AKCE: Vrchlabí – Domov pro seniory budova A Stavební úpravy krovu a podkroví spojené s vestavbou technického zázemí			FORMÁT	2A4
			DATUM	03/2015
			ÚČEL	DPS
			ČÍSLO ZAK.	4049/12
			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
OBSAH: Půdorys střechy			1: 100	D.1.1.b.13.