



HZSHX0090XXF



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Východ (NA)

Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí



| | | |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Č. j.: | SHSK-2672-2/2024 (210-NA-OP-2024) | Adresát: |
| Počet stran: | 2 | VATACK s.r.o. |
| Počet příloh: | 0 | Albertova 859/2 |
| Vyřizuje: | por. Ing. Leoš Hejna | 500 02 Hradec Králové |
| Tel.: | 950 515 561 | |
| E-mail: | leos.hejna@hzscr.cz | |
| Datum: | 25. 7. 2024 | |

ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

Název stavby:

Napojení systému EPS k PCO HZS

Místo stavby:

Na Sibiři 149, 549 54 Police nad Metují
k. ú.: Velká Ledhuje, parc. č. st. 237

Stavebník:

Domov důchodců Police nad Metují, IČO 71194002
Na Sibiři 149, Velká Ledhuje, 549 54 Police nad Metují

Předložená dokumentace:

dokumentace ke změně v užívání stavby
vypracoval: Ing. Jan Hejret, ČKAIT 0602755
datum: 23.4.2024

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 28. 6. 2024.

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle § 9 vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany

Tel.:
E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e
<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525
Číslo účtu: 19-4237881/0710

obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy: domov důchodců,
- zastavěná plocha budovy: 1 145 m²,
- počet nadzemních podlaží: 3,
- počet osob navržených v budově: 119,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 64,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití.
- výška stavby: 6,86 m,
- počet podzemních podlaží: 1,
- počet ubytovaných osob v budově: 64,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení (DSP + změna užívání stavby): textová část 5xA4 (9 stran včetně titulního listu) + příloha (PBŘ z 7/2015) 14xA4**
název: Napojení systému EPS k PCO HZS
vypracoval: Jakub Seidl, ČKAIT 0602368
datum: 6/2024
- **Situace – náčrt 2xA4**
název: Domov důchodců Police nad Metují – Napojení EPS k PCO HZS
vypracoval: Josef Vencel (Vatack s.r.o.)
datum: 23. 4. 2024

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci, které byly ve smyslu ustanovení § 41 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci vzhledem k charakteru změny v účelu užívání stavby přiměřeně omezeny. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

por. Ing. Leoš Hejna

stavební prevence
úřední osoba