



STÁVAJÍCÍ OVLÁDANÁ PTZ Z EPS,
ZUSTÁVÁ ZACHOVÁNO I PO PŘIPOJENÍ:
K PCO HZS:
- SIRENY
- DVEŘE
- EVAKUAČNÍ VÝTAH V SO 01
- KLAPKY PPK
- ZAVŘENÍ HUP
- ODVĚTRÁNÍ SCHODIŠTĚ
- ROZHLASOVÁ ÚSTŘEDNA

- Legenda prvků EPS:
- EPS Ústředna EPS
 - EPS-t Podružné indikační tablo EPS
 - ZDP Zařízení dálkového přenosu
 - SPY Komunikační modul EPS - ZDP
 - OPPO Obslužné pole požární ochrany
 - KTPO Klíčový trezor požární ochrany
 - Výstražný maják
 - EPS-z Příprava pro napájecí zdroj 24 V DC
 - RK Příprava pro krabici rozvodnou kovovou s keramickou svorkovnicí

- Legenda vedení EPS:
- Vedení EPS se zaručenou funkčností při požáru - typy kabelů viz výkres
 - Koaxiální kabely k anténám ZDP
 - Kabel CYKY-J 3x1,5
 - Kabel 2x1,5 B2caS1D1
 - Kabel 1x2x0,8 B2caS1D1

- Legenda úložného materiálu:
- KZ POŽ 50/60 Závěsný kanál 50(Š)/60(v) mm se zaručenou funkčností v ohni na stropě v dutině SDK podhledu

VATACK [®] bezpečnostní technologie, montáže, servis, projekce		Albertova 859 Hradec Králové 500 02 TEL.: +420 495 530 618 FAX: +420 495 530 539 e-mail: info@vatack.cz IČ: 25996851 DIČ: CZ25996851	
Vypracoval:	Odp. projektant :	Schválil:	Č. zak.: 2024-V-3
Mgr. Jan Hejret	Mgr. Jan Hejret	Ing. Kamil Bernard	Stupeň: DZSD
Akce:			Datum: 17.12.2024
DOMOV DŮCHODCŮ POLICE N. METUJÍ			Formát: 2 x A4
Část:	NAPOJENÍ EPS K PCO HZS, PŘÍPRAVA PRO DOPLNĚNÍ DVEŘNÍCH ZAVÍRAČŮ OVLÁDANÝCH EPS DO 2. NP a 3. NP		Měřítko:
Obsah:	BLOPKOVÉ SCHÉMA - PŘÍPRAVA PRO DOPLNĚNÍ DVEŘNÍCH ZAVÍRAČŮ OVLÁDANÝCH EPS DO 2. NP a 3. NP		Číslo výkresu: 06
		Paré:	