Te1
čidlo venkovní teploty (v=2m)

TQi102
čidlo teploty a CO2 (v=1.5m)

Ti130
čidlo teploty (v=1.5m)

PV5a

Ti136 – čidlo teploty (v=1.5m)
OP136 – ovladač LV 5a

Ti137b – čidlo teploty (v=1.5m)
OP137b – ovladač PV3

Ti139 – čidlo teploty (v=1.5m)
OP139 – ovladač PV2

LV1

Ti147
čidlo teploty (v=1.5m)

Ti146 – čidlo teploty (v=1.5m)
OP146 – ovladač LV 1

Ti148 – čidlo teploty (v=1.5m)
OP148 – ovladač PV5b

PV5b

Ti149 – čidlo teploty (v=1.5m)
OP149 – ovladač PV5c

PV5c

KJ1.1

PV6

Ti150 – čidlo teploty (v=1.5m)
OP150 – ovladač PV5c

Rozdělovač / Sběrač TV

Ti141 – čidlo teploty (v=1.5m)
OP141 – ovladač PV4

PV4

PV3

PV2

PV1

Ti142a – čidlo teploty (v=1.5m)
OP142a – ovladač PV1

Ti142b – čidlo teploty (v=1.5m)
OP142b – ovladač PV1

Ti143 – čidlo teploty (v=1.5m)
OP143 – ovladač PV1

Ti144 – čidlo teploty (v=1.5m)
OP144 – ovladač PV1

THi129 – čidlo teploty a vlhkosti (v=1.5m)
OP1.1 – ovladač VZT 1 se signalizací
OT1.1 – korekce teploty VZT 1

Ti127 – čidlo teploty (v=1.5m)
OT1.2 – korekce teploty – m.č. 127

EV1-HUP
uzávěr plynu – kuchyň

THi131 – čidlo teploty a vlhkosti (v=1.5m)
OP2.1 – ovladač VZT 2 se signalizací
OT2.1 – korekce teploty VZT 2

chladič (VZT 1)

104 WC ŽENY
105 WC MUŽI
106 WC INVALIDÉ
107 ÚKLID
103 CHODBA
108 KANCELÁŘ - DIETY
109 KANCELÁŘ - VEDOUCÍ
110 DENNÍ MÍSTNOST
111 SPRCHY MUŽI
113 WC MUŽI
112 ŠATNA MUŽI
116 CHODBA
114 ŠATNA ŽENY
115 SPRCHY ŽENY
117 WC ŽENY
136 SKLAD ODPADKŮ
137a KANCELÁŘ SKLADNÍKA
137b CENTRÁLNÍ ÚPRAVA VODY / SKLAD CHEMIE
138
146 SKLAD BRAMBOR A ZELNINY
147 HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY
148 SCHLAZENÝ SKLAD
149 CHLAZENÝ SKLAD
155 SKLAD MRAŽENÝCH A CHLAZENÝCH POTRAVIN
151 KOTELNA
120b SKLAD
120a SKLAD
119
118
121 MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ
122 MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ
123 PŘÍPRAVA ZELENINY
124 PŘÍPRAVA MASA
125 PŘÍPRAVA TĚSTA
141 PŘÍRUČNÍ SKLAD POTRAVIN
139 ÚKLID
140
145 CHODBA
126 POTRAVINY K TEPELNÉMU ZPRACOVÁNÍ
142b SKLAD DKP
142a SKLAD POTRAVIN
127 STUDENÁ KUCHYNĚ
143 SUCHÝ SKLAD POTRAVIN
130 VÝDEJ JÍDEL
129 VARNA
128 DIETNÍ KUCHYNĚ
144 SUCHÝ SKLAD POTRAVIN
102 JÍDELNA
PODHLED - KAZETOVÝ +3,600
131 TABLETOVACÍ LINKA
132 UMÝVÁRNA BÍLEHO NÁDOBÍ
133 MYTÍ VOZÍKŮ
134 ZÁDVEŘÍ
135 EXPEDICE TABLETŮ
101 ZÁDVEŘÍ
Bílkopní podhled +3,600
(2.100)

Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Michal Černý	
Projektant :	Michal Černý	
Kraj :	KRÁLOVEHRADECKÝ M.Ú. : RYCHNOV NAD KNĚŽNOU	
Stavebník :	KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ IČO: 70889546, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ	
Stavba :	**NEMOCNICE RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - REKONSTRUKCE GASTRO PROVOZU** k.ú.:RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, parcela: 2612/5	
	D.1.4g - MĚŘENÍ A REGULACE	Číslo paré :
Název výkresu :	PŮDORYS 1.NP	

PROS s.r.o.
Pivovarské nám. 1245/1
500 03 Hradec Králové
www.pros.cz

Číslo zakázky :	21/01/0664
Stupeň PD :	DPS
Datum :	10/2021
Měřítko :	1:50
Formát :	16xA4
Číslo výkresu :	D.1.4g-04