

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje

se sídlem v Hradci Králové

Sp. zn.: S-KHSHK 40116/2022/2
Č. j.: KHSHK 00947/2023/HOK.TU/Va
Vyřizuje: ing. Andrea Vágnerová
Tel.: 499829532
E-mail:andrea.vagnerova@khshk.cz

IRBOS s.r.o.
Čestice 115
517 41 Kostelec nad Orlicí
IDDS sfycvbz

V Trutnově dne 9. ledna 2023

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov“.

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“), jako příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“), a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, posoudila v souladu s § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví žádost společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové, IČO: 27502988 zastoupena na základě plné moci ze dne 28. dubna 2022 IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací stavby „Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov“

se souhlasí.

Odůvodnění

Dne 9. prosince 2022 obdržela KHS žádost společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., se sídlem Kutnohorská 59/23, Plačice, 50004 Hradec Králové, IČO: 27502988 zastoupena na základě plné moci ze dne 28. dubna 2022 IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094 o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby „Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov“.

Předloženou projektovou dokumentaci vypracovala společnost IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO: 25933094 v září 2022. Posuzovaná dokumentace řeš úpravu stávajících objektů garáží a přilehlých zpevněných ploch, které jsou situovány na pozemku st. č. 830 a st. č. 716, p. č. 231/2 v katastrálním území Poříčí u Trutnova. Účel užívání objektů se nemění. Stavební objekty i nadále budou využívány jako garáže a částečně jako sklad. Dopravní napojení na technickou infrastrukturu je stávající. Stavební úpravy objektů spočívají ve výměně konstrukce průčelních stěn, dojde ke změně velikostí vjezdových vrat. Kompletně budou vyměněny výplně otvorů, krytina, veškeré klempířské a zámečnické konstrukce.

Dále bude zřízen venkovní kompresor stlačeného vzduchu, který bude umístěn u objektu SO02. Větrání objektů je navrženo nucené pomocí VZT. VZT zařízení bude napojeno na kompresor umístění u Objektu SO02. Zařízení bude provozováno v denní době. Dle autora projektové dokumentace užíváním stavby nedojde k překračování hygienických limitů hluku uvedených v § 30 zákona o ochraně veřejného zdraví ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů v denní a noční době v chráněném venkovním prostoru staveb.

Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace není v rozporu s právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví, bylo vydáno kladné závazné stanovisko.

Ing. Andrea Vágnerová
odborný rada hygieny obecné a komunální
územní pracoviště Trutnov