



LEGENDA

| | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| GHZ | ÚSTŘEDNA GHZ |
| | HLÁSIČ S PŘÍDAVNOU PATICÍ NA STROPĚ |
| | HLÁSIČ S PŘÍDAVNOU PATICÍ V PODHLEDU |
| | NASÁVACÍ JEDNOTKA S FILTREM |
| | POMOCNÝ ZÁLOHOVANÝ ZDROJ 24Vss (CPD) |
| | SPOUŠTĚCÍ TLAČÍTKO - ŽLUTÉ |
| | TLAČÍTKO NOUZOVÉHO PŘERUŠENÍ - MODRÉ |
| | MAGNET NA DVEŘÍCH |
| | KOMBINOVANÁ SIRÉNA A MAJÁK - POPLACH |
| | KOMBINOVANÁ SIRÉNA A MAJÁK - PŘEDPOPLACH |
| | PARALELNÍ SVÍTIDLO S RÁMEČKEM |
| | SPOUŠTĚCÍ VENTIL BATERIE LAHVÍ (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ) |
| | TLAKOVÝ SPÍNAČ NA POTRUBÍ (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ) |
| | KONTAKT ZTRÁTY HASIVA U BATERIE LAHVÍ (SOUČÁST DODÁVKY STROJNÍ ČÁSTI GHZ) |

ZNAČENÍ KABELŮ

JH1 - KABEL J-H(ST)H 1x2x0,8 mm, tř. B2ca s1
JX1 - KABEL OHNIODOLNÝ 1x2x0,8 mm, tř. B2ca s.d.

KABELY tř. B2ca s.d. VEDENY PO POVRCHU NA KOVOVÝCH PŘÍCHYTKÁCH
INSTALACE MUSÍ SPLŇOVAT POŽADAVKY ČSN 730848 PRO FUNKČNÍ TRASY PŘI POŽÁRU

POZNÁMKA:

TLAČÍTKOVÉ HLÁSIČE INSTALOVAT 120cm NAD ČISTOU PODLAHOU

O03: $\pm 0,000 = 232,760$ m n.m.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

| | | | | | | |
|-------|---|--|-------|--|--------|--|
| ZMĚNY | c | | DATUM | | PODPIS | |
| | b | | | | | |
| | a | | | | | |

INVESTOR:

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Královéhradecký kraj | Královéhradecký kraj Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 336 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F.E.D. s.r.o. | F.E.D. s.r.o. Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov tel.: +420 603 196 334 e-mail: struharova@fed-cz.com |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

HLAVNÍ PROJEKTANT:

| | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TECHNICO Opava s.r.o. | TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/51 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|

PROJEKTANT ČÁSTI:

| | |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|
| WATTCOM s.r.o. | WATTCOM WATTCOM s.r.o. Tochovice 57 262 81 info@wattcom.cz |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|

PROJEKTANT ČÁSTI:

| | | |
|-------------------|------------------|--|
| ZODP. PROJEKTANT: | Ing. Miloš Průha | |
| VYPRACOVAL: | Ing. Miloš Průha | |
| | | |
| | | |
| KONTROLOVAL: | Miroslav Weikert | |

ČÁST DOKUMENTACE:

| |
|-------------------------------------------|
| D.1.3.2. PLYNOVÉ STABILNÍ HASICÍ ZAŘÍZENÍ |
|-------------------------------------------|

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD OBJEKT 3 - DEPOZITÁŘ VZÁCNÝCH TISKŮ k.ú. Pouchov, parc. č. 1582, 1789, 1820, 1631/1, 290/32, 290/79, 290/80, 290/81, 290/75, 290/76, 290/13, 290/14, 290/29, 290/30, 290/31, 290/77, 290/78 | FORMÁT | 2xA4 |
| | DATUM | 11/2023 |
| | STUPEŇ | DUR+DSP |
| MĚŘÍTKO: | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | TO-616-DUR+DSP |
| | ČÍSLO VYKRESU: | 003-D1.3.2.40 |