


SCHÉMA BAP
(AUTOMATICKÝ BEZPEČNOSTNÍ UZÁVĚR)




POZNÁMKA PROFESE

VNITŘNÍ PLYNOVODNÍ ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z BEZESŤVÉ OCELI
VNITŘNÍ POTRUBÍ PLYNOVODU BUDE V ČELE SVÉ DÉLCE OZNAČENO NATĚREM DLE ČSN 13 0072.
DĚLENÍ, MONTÁŽ, UCHYCENÍ, SVAROVANÍ APOD. POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNO DLE POKYNŮ A POŽADAVKŮ
VÝROBCE.
PŘI PŘÍCHODU POTRUBÍ PŘES KONSTRUKCE BUDE POTRUBÍ ULOŽENO V CHRÁNICÍE S POŽÁRNÍ UCÍPKOVOU
DIMENZE POTRUBÍ BUDOU UPŘESNĚNY VE VÝŠŠÍM STUPNI PD.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO MÍSTNOSTI	ÚČEL MÍSTNOSTI	POLOHA (m ²)
1.01	DEPOZITÁŘ	494,13
1.02	KOTELNA	14,38
1.03	CHODBA	11,67
1.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	6,00
1.05	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,58
1.06	KANCELÁŘ	15,26
1.07	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - PŘEDSÍNÍ	2,79
1.07a	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - WC	1,62
1.07b	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ - SPRCHA	1,68
1.08	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,65
1.09	CHODBA	25,36
1.10	KANCELÁŘ	15,17
S1	TECHNICKÁ MÍSTNOST	2,53
V1	VÝTAH	3,96

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM:	598.98
--------------------------	--------




POZNÁMKA:
PŘED ZAŘÍZENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NUTNO PŘEDEM ZKONTROLOVAT VŠECHNY MÍRY
A OVĚRIT S PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ.




O02: $\pm 0,000 = 232,850 \text{ m n.m.}$

ZMĚNY	c		DATUM		PODPIS
	b				
	a				

INVESTOR:	<div> <div>Královéhradecký kraj</div> <div> <div> <div>Královéhradecký kraj</div> <div> Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 495 817 111, fax: +420 495 817 338 e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz </div> </div> <div>  </div> </div> </div>
-----------	---

<p>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</p> <p>F.E.D. s.r.o.</p>		<p>FED</p> <p>Velký Ořechov 177, 763 07 Velký Ořechov tel.: +420 603 196 354 e-mail: obuharova@fed-cz.com</p> <p>facility / energy / development</p>	<p>F.E.D. s.r.o.</p>
--	--	---	----------------------

HLAVNÍ PROJEKTANT A AUTOR NÁVRHU:		 <p>TECHNICO Opava s.r.o. Hradecká 1576/1 746 01 Opava tel: 553 760 970 info@technico.cz</p>
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Matěj KUDLÍK	
VYPRACOVAL:	Ing. Dominika GANCARČIKOVÁ	
KONTROLOVAL:	Ing. Martin ULICHÝ	

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.4.2. ODBĚRNÁ PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

Revitalizace depozitáře Pouchov, modernizace zázemí pro personál a ochranu fondu SVK v Hradci Králové - zpracování PD OBJEKT 2 - DEPOZITÁŘ k.ú. Pouchov, parc. č. II/582, st.153/11, st.178, st.182, 290/13, 290/14, 290/20, 290/30, 290/31, 290/32, 290/35, 290/76, 290/77, 290/78, 290/79, 290/80, 290/81	FORMÁT DATUM STUPEŇ	14×A4 11/2023 DUR+DSP
	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO MERITOK:	TO-616-DUR+DSP ČÍSLO VYKRESU:
	1 : 100	
	002-D.1.4.2.b.01.	