

ADMINISTRATIVNÍ CENTRUM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

STAVEBNÍK :

IMMORENT ČR s.r.o.

Národní 973/41, 110 01 Praha 1

Číslo výkr.: MaR-SO 567-T03

Revize : R.00

Počet stránek : 1

HLAVNÍ UŽIVATEL :

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové

GENERÁLNÍ PROJEKTANT :

3Q PROJECT a.s.

Eliščino nábřeží 304, 500 03 Hradec Králové

GENERÁLNÍ ZHOTOVITEL :

SKANSKA CZ a.s.

Divize Pozemní stavitelství Morava

Nad Tyrkou 101, 739 61 Třinec

Stupeň dokum. :

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Stavba : **ST5 – ADMINISTRATIVNÍ BLOK VÝCHOD**

KABELOVÝ SEZNAM

SO, PS :

SO 5-Administrativní objekt

SO 6-Administrativní objekt

SO 7-Administrativní objekt vč.komerčních ploch

Díl, profese :

D.1.1.3 Technická zařízení budov (TZB)

D.1.1.3.7 MĚŘENÍ A REGULACE

Zpracovatel dílu :KASTT s.r.o., Jižní 870, Hradec Králové

Jméno :

Radek Hak

V Hradci Králové, červenec 2005

C. - SEZNAM KABELŮ

Ozn.kabelu:	Odkud :	Kam :	Typ :	Délka:
ROZVÁDĚČ 5.01DT1				
WD-S6-1	5.01DT1	T-S6-1	JYTY 2 x 1	15
WD-S6-2	5.01DT1	T-S6-2	JYTY 2 x 1	15
WD-S6-3	5.01DT1	T-S6-3	JYTY 2 x 1	45
WD-S6-4				
WD-S6-5	5.01DT1	E-S6-1	JYTY 2 x 1	15
WD-S6-6	5.01DT1	E-S6-2	JYTY 2 x 1	15
WD-S6-7	5.01DT1	M-S6-1	JYTY 4 x 1	15
WL-S6-1	5.01DT1	ČO-S6-1	CYKY 3C x 1,5	15

REKAPITULACE

(vč. 20% rezervy na prořez)

JYTY 2 x 1	126	m
JYTY 4 x 1	18	m
TCEKPFLE 1x4x0,8	1234	m
CYKY 3C x 1,5	18	m
CY6	50	m