

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1. PP

ČÍSLO	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
0.01	CHODBA	42,93
0.02	PŘEDSÍŇ	6,75
0.03	SKLAD	2,04
0.04	PŘÍRUČNÍ SKLAD	8,74
0.05	PŘÍRUČNÍ SKLAD - ELEKTRO	8,74
0.06	PŘÍRUČNÍ SKLAD - VODA, TEPLA	16,62

LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVOD – UVAŽOVANÁ TEPLOTA (DLE PŘEDPOKLADU) 75°C, OCELOVÉ POTRUBÍ
- ZPÁTEČKA – UVAŽOVANÁ TEPLOTA (DLE PŘEDPOKLADU) 65°C, OCELOVÉ POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ROZVOD, OCELOVÉ POTRUBÍ




TLOUŠŤKA IZOLACE PĚNOVÉHO POLYETYLENU PRO OCEL

DN	15=3/8"	20=1/2"
t	20mm	20mm

DLE VYHLÁŠKY 193/2007

POZNÁMKY

- A) ROZVODY
 - ROZVODY BUDOU PROVEDENY Z OCELOVÉHO POTRUBÍ BEZEŠVÉ DN15
 - SPOJOVÁNÍ POTRUBÍ POMOCÍ LISOVÁNÍ
 - UVAŽOVANÝ TEPLOTNÍ SPÁD OTOPNÉ SOUSTAVY JE 75/65°C
- B) TEPELNÁ IZOLACE ROZVODŮ
 - VŠECHNY PÁTEŘNÍ ROZVODY PROVEDENÉ Z OCELOVÉHO POTRUBÍ BUDOU OPATŘENY TEPELNOU IZOLACÍ
 - POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ DLE VYHLÁŠKY 193/2007 sb.
- C) VŠEOBECNĚ
 - NUTNO DODRŽET MONTÁŽNÍ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH ZAŘÍZENÍ A VÝROBKŮ

DATUM	POPIS OBSAHU REVIZE	Č. REVIZE
<div><div><div><div>projektant části: TEBISIONS s.r.o. Lidická 700/19 602 00 Brno ičo: 08130914 mob: +420 605 814 510 email: info@tebisions.com</div><div><div>TEBISIONS s.r.o.</div></div></div><div><div>autorizovaná osoba: Ing. Marek Milata</div><div>vypracoval: Ing. Adam Holeňa</div><div>kontroloval: Ondřej Hruška</div><div>katastrální území: Jičín [659541]</div><div>stavební objekt: SO-01</div><div>část dokumentace: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ</div><div>název stavby: ONJI-PŘEMÍSTĚNÍ ODD. PSYCHIATRIE PO DOBU VÝSTAVBY NOVÉHO PAVILONU-STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU B-PD-ZD/23/446</div><div>název dokumentu: PŮDORYS VYTÁPĚNÍ 1.PP</div></div></div><div><div>stavebník / investor: KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové</div><div>ČKAIT: 1102884 - IE01</div><div>výškopis: 0,000</div></div></div>		<div><div>autorizace / podpis:</div><div></div><div>orientace: </div><div>číslo kopie:</div></div> <div><div>datum: 2024/09</div><div>stupeň dokumentace: DPS</div><div>formát: 3xA4</div><div>číslo zakázky: 44624</div><div>měřítko: 1:50</div><div>číslo výkresu: B-01</div></div>