



HZSHX008HUS1

**Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje****Územní odbor Východ**

Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí



Č. j.: HSHK- 2462-5/2023 (176-NA-OP-2023) Adresát:
Počet stran: 3 **Hlubuček Radovan, Ing. arch.**
Počet příloh: 0 Jalovcová 237/6
500 09 Hradec Králové

Vyřizuje za PO: por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.
Tel.: 950 515 526
E-mail: miroslava.schefzu@hzscr.cz

Vyřizuje za OOB: nprap.. Ladislav Horník
Tel.: 950 515 556
E-mail: ladislav.hornik@hzscr.cz

Datum: 15. 8. 2023

**KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA**

Název stavby:

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY -
ÚPRAVY OBJEKTU C

Místo stavby:

Purkyňova 446, 547 01 Náchod
k. ú.: Náchod, parc. č. 1000/2, 1000/19, 2001, parc. č. st. 3572

Stavebník:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546
Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení
vypracoval: Ing. Roman Jarosil, ČKAIT 0009720
datum: 06/2023

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) obdržel dne 30. 06. 2023 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. Jelikož žádost neměla předepsané náležitosti, byla dne 18. 07. 2023 odeslána výzva k odstranění vad žádosti. Dne 20. 07. 2023 byla žádost doplněna. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

Tel.:
E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e
<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525
Číslo účtu: 19-4237881/0710

HZS HKK k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS HKK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení:** textová část 17xA4 (17 stran včetně titulního listu) + Výkresová část: Situace PBŘS měřítko 1:225 2xA4, PO 1.NP 2xA4, PO 2.NP 2xA4, PO 3.NP 2xA4, PO 4.NP 2xA4
název: OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY - ÚPRAVY OBJEKTU C
vypracoval: Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT 0012288
datum: 06/2023-

Popis stavby: st.p.č. 1000/2, 1000/19, 2001 v k.ú. Náchod; areál Nemocnice Náchod
Stávající objekt C je využíván jako LZ2 (lůžkové zdravotnické zařízení) a AZ2 (ambulantní zdravotnické zařízení). Objekt má jedno podzemní podlaží a čtyři nadzemní podlaží. Je proveden v nehořlavém konstrukčním systému. Na severní straně bude nové únikové schodiště řešené jako chráněná úniková cesta typu B, bez požární předsíně, s přetlakovým větráním.

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu v areálu nemocnice Náchod – objekt C (s přístupem osob jejichž evakuace je podmíněna asistencí dalších osob, páté třídy využití, s jedním podzemním podlažím, se čtyřmi nadzemními podlažními, výšky 10,2 m, se zastavěnou plochou 507,94 m²), která je podle ustanovení § 9 písm. a) bodu 3. vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie III.

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS HKK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru, podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle stavebního zákona posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS HKK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace, technická zpráva.
- Z posouzení uvedené dokumentace v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS HKK k závěru, že uvedená dokumentace splňuje obsahové náležitosti a **není v rozporu se stavebně technickými požadavky na stavby civilní ochrany nebo na stavby dotčené požadavky civilní ochrany dle § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva**.

Závěr

HZS HKK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.
stavební prevence
úřední osoba