

M 1:50



**PAVILÓN C**  
PŘÍSTAVBA  
129,2m<sup>2</sup>




VRCHNÍ NATAVITELNÝ HYDROIZOLČNÝ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PÁS TL5mm S BRDÍCENÝM POSYPEM, NOSNÁ VLOŽKA-POLYESTEROVÁ RHOHŮZ SAMOLEPIČ ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PODKLADNÝ PÁS TL3mm, NOSNÁ VLOŽKA-SKLÉNĚNÁ TKANINA  
PĚNOVÝ POLYSTYREN EPS200 VE SPADU 3%, MN TL340mm ( $\lambda_{\text{max}}=0,034\text{W/mK}$ ), LEPENÉ ZE DVOU VRSTEV S PŘELOŽENÍMÍ SPÁRAMI  
ASFALTOVÝ SBS MODIFIKOVANÝ PAROTĚSNÝ PÁS TL4mm, NOSNÁ VLOŽKA-AL FOLIE-SKLÉNĚNÁ VLAKNA  
STÁVAJÍCÍ STŘOPNÍ PANEL 250mm  
(ODSTRANĚNÍ PŘEDPOKLADNÉ STŘEŠNÍ SKLADBY: 3x ASFALTOVÝ PÁS, KERAMICKÝ STŘEŠNÍ PANEL TL140mm VČ.CEMENTOVÉHO POTĚRU TL20mm, ASFALTOVÁ LEPENKA, MINERÁLNÍ TEPelná IZOLACE TL160mm, ZDĚNÉ PŘÍČNÉ ZEBRA POD STŘEŠNÍ PANELEM)

— / — — STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE  
 == OBRYŠ NOVÉHO ZATEPLENÍ, NOVÉHO OPLECHOVÁNÍ A NOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ

 OBVODOVÉ ZDÍVO STROJOVNY VÝAHU ZATEPLENO KOMPLETNÍM CERTIFIKOVANÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM ETICS, ZÁKLADNÍ IZOLANT MINERÁLNÍ FASÁDNÍ VATA TL.160mm (max  $\lambda=0,038\text{W/mK}$ ), FINÁLNÍ VRSTVA SILIKONOVÁ OMÍTKA ZRN.3

- VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH JEDNOTKY VZT JIP, NAHRAŽENA NOVOU VZT JEDNOTKOU
- POD NOVÉ VZT JEDNOTKY BUDE PROVEDENA OCELOVÁ KONSTRUKCE NA STÁVAJÍCÍCH STŘOPNÍCH PANELECH - ŘEŠENO JINOU PD
- KVLÚI VZT JEDNOTKAN BUDOU NA STŘEŠE ZRÍŽENY NOVE PROTLUKOVÉ STĚNY Z PANELOU NA OCELOVOU KONSTRUKCI
- STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ SCHODIŠTĚ DEMONTÁVANO, NAHRAŽENO NOVÝM VIZ VÝKRES ZÁMĚRŇICKÝCH VÝROBKŮ
- NOVE OCELOVÉ SCHODIŠTĚ NA PŘEKROČENÍ NOVÝCH VZT POTRUBÍ
- STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁČÍ KOMINKY, ŽT VÝVODY APOD. ZACHOVAT, OČISTIT, NOVE OPLECHOVÁNÍ, OPATŘIT NOVÝM NATĚREM, DOPLNĚNÍ CHYBĚJÍCÍCH KOMINKŮ
- MONTÁŽ NOVÉHO ZLÁBO A SVOUDU STROJOVNÝ VÝTAHU

+0,000 = 355,60 m.n.m. Bpv = PODLAHA 1.NP PAVILONU "A"  
+0,200 = 355,80 m.n.m. Bpv = PODLAHA 1.NP PAVILONU "B"  
+0,300 = 355,90 m.n.m. Bpv = PODLAHA 1.NP PAVILONU "C"

KRESLIL D. MATOUŠ	PROJEKTANT D. MATOUŠ	ODPOV. PROJEKTANT ING. R. HUBKA	HIP ING. R. HUBKA	KONTROLOVAL ING. R. HUBKA	<div> PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ HURDALOVA 206, 541 01 NÁCHOD tel. 491 433 158 fax. 491 487 765</div>														
STAVEBNÍK MÍSTO STAVBY	Královohradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Oblastní nemocnice Náchod																		
AKCE <b>SNÍŽENÍ ENERGETICKE NÁROČNOSTI BUDOV V OBLASTNÍ NEMOCNICI NÁCHOD</b> <b>STAVEBNÍ OPRAVY PAVILONU "B" A "C"</b> ASR ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ																			
DIL OBSAH	STŘECHA PAVILON "C"				<table><tr><td>STUPER</td><td>DPS</td></tr><tr><td>DATUM</td><td>1X/2024</td></tr><tr><td>ZAKAZKOVÉ ČÍSLO</td><td>04/24</td></tr><tr><td>ARCHIVNÍ ČÍSLO</td><td>536</td></tr><tr><td>FORMÁT</td><td>6 x A4</td></tr></table> <table><tr><td>MÉRITKO</td><td>CÍSLO VÝKRESU</td></tr><tr><td>1:50</td><td>D.1.1.21</td></tr></table>	STUPER	DPS	DATUM	1X/2024	ZAKAZKOVÉ ČÍSLO	04/24	ARCHIVNÍ ČÍSLO	536	FORMÁT	6 x A4	MÉRITKO	CÍSLO VÝKRESU	1:50	D.1.1.21
STUPER	DPS																		
DATUM	1X/2024																		
ZAKAZKOVÉ ČÍSLO	04/24																		
ARCHIVNÍ ČÍSLO	536																		
FORMÁT	6 x A4																		
MÉRITKO	CÍSLO VÝKRESU																		
1:50	D.1.1.21																		