



HZSHX009JOAI



Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

Územní odbor Východ (NA)

Náchodská 530, 549 32 Velké Poříčí



Č. j.: HSHK- 1770-3/2025
Počet stran: 4
Počet příloh: 0

Vyřizuje za PO: por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.
Tel.: 950 515 526
E-mail: miroslava.schefzu@hzscr.cz

Adresát:
PROXION s.r.o.
Hurdálkova 206
547 01 Náchod

Vyřizuje za OOB: kpt. Ing. Jana Týfová
Tel.: 950 515 555
E-mail: jana.tyfova@hzscr.cz

Datum: 6. 6. 2025

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V OBLASTNÍ NEMOCNICI NÁCHOD
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILÓNŮ B a C

Místo stavby:

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

k. ú.: Náchod, parc. č. 1000/2, 1000/19, 2001, parc. č. st. 3572

Purkyňova 446, 547 01 Náchod

k. ú.: Náchod, parc. č. st. 3613

Stavebník:

Královéhradecký kraj, IČO 70889546

Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové

Předložená dokumentace:

dokumentace pro povolení stavby

vypracoval: Ing. Jiří Ledinský, ČKAIT 0012288

datum: 06.05.2025

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje (dále jen „HZS HKK“) obdržel dne 07. 05. 2025 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci. V souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s ustanovením § 176 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) HZS HKK

Tel.:
E-mail: spisovna@hkk.izscr.cz

Datová schránka: yvfab6e
<http://khk.hzscr.cz>

IČO: 70882525
Číslo účtu: 19-4237881/0710

k předložené dokumentaci vydává následující koordinované závazné stanovisko podle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

HZS HKK posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o soubor staveb:

1) **nemocnice Náchod - pavilon C**, který je podle ustanovení § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděna jako stavba kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: nemocnice,
- zastavěná plocha budovy:507,94 m², ▪ výška stavby: 10,2 m,
- počet nadzemních podlaží: 4, ▪ počet podzemních podlaží: 1,
- počet osob navržených v budově: 146, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,

2) **nemocnice - pavilon B**, který je podle ustanovení § 9 vyhlášky o kategorizaci staveb zaříděna jako stavba kategorie III na základě následujících rozhodných kritérií a charakteristik stavby:

- účel budovy/stavby: nemocnice,
- zastavěná plocha budovy:575 m², ▪ výška stavby: 9,2 m,
- počet nadzemních podlaží: 4, ▪ počet podzemních podlaží: 0,
- počet osob navržených v budově: 209, ▪ počet ubytovaných osob v budově: 0,
- počet osob vyžadujících při evakuaci při požáru asistenci dalších osob: 20,
- třída využití podle § 5 vyhlášky o kategorizaci staveb: pátá třída využití,

V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.

Dílčí stanovisko na úseku požární ochrany

HZS HKK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hasičském záchranném sboru“) a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS HKK vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **Požárně bezpečnostní řešení – elektronický dokument:**
 - - „D_1_3_PBR_NEM_NACHOD_digitalne_podepsano.pdf“, podepsáno: 2025/05/06 21:51:25 +02'00'
- název: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV V OBLASTNÍ NEMOCNICI NÁCHOD STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILÓNŮ B a C
- vypracoval: Ing. René Hubka, ČKAIT 0600923

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS HKK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Dílčí stanovisko na úseku ochrany obyvatelstva

HZS HKK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 2 zákona o hasičském záchranném sboru a podle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrovaném záchranném systému“) posoudil výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného HZS HKK podle ustanovení § 149 odst. 1 správního řádu k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění

HZS HKK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- **A. Průvodní zpráva, B. souhrnná technická zpráva předložené dokumentace – elektronický dokument:** „PrShTZ_snizeni_energie_pav_B_C_aktual_duben.pdf“, podepsáno: 2025/05/06 12:35:03 +02'00'

Na základě posouzení předložené projektové dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů lze konstatovat, že stavbou nejsou ohroženy chráněné zájmy ochrany obyvatelstva z pohledu § 2 písm. e) zákona o integrovaném záchranném systému a posouzená projektová dokumentace je zpracována v souladu s § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva.

Závěr

HZS HKK na základě výše uvedených dílčích stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

por. Bc. Miroslava Schefzu, DiS.

stavební prevence

úřední osoba