



### POZNÁMKA :

- ← - PŘEDPOKLADANÝ SMĚR PROUDĚNÍ VZDUCHU
- - VÝFUK ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- ← - SÁNÍ VENKOVNÍHO ČERSTVÉHO VZDUCHU
- ↺ - ODVOD ZNEHODNOCENÉHO VZDUCHU
- ↻ - PŘÍVOD UPRAVENÉHO ČERSTVÉHO VZDUCHU
- HH100 - HORNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 100 [mm] OD STROPU
- SH2200 - SPODNÍ HRANA POTRUBÍ VZDÁLENA 2200 [mm] OD PODLAHY
- +125 -100 - NUCENÉ PŘÍVADNÉ MNOŽSTVÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU DO MÍSTNOSTI 125 [m<sup>3</sup>/h]
- 250 -200 - NUCENÉ ODVADNÉ MNOŽSTVÍ VZDUCHU Z MÍSTNOSTI 100 [m<sup>3</sup>/h]
- 250 100 - ROZMĚR POTRUBÍ 250 [mm] x 100 [mm] (BEZ TLOUŠTKY ISOLACE)
- 600/200 SH2200 - STĚNOVÁ MŘÍŽKA A [mm] x B [mm] / SPODNÍ HRANA OD PODLAHY [mm]
- - DVEŘE BEZ PRAHU, MEZERA 10 až 15 mm (ZAJISTI STAVBA)
- PK; PWM - PROTIPÓŽARNÍ KLAPEK; POŽÁRNÍ STĚNOVÝ UZÁVĚR; POŽÁRNÍ VYPĚNOVACÍ MŘÍŽKA
- - TLUMIČ HLUKU
- - ROZBOČOVÁČ CHLADIVA

### POZNÁMKA POTRUBÍ :

- - ZNEHODNOCENÝ VZDUCH - ODVÁDĚNÝ
- - VĚTRÁNÍ CHŮC, POŽÁRNÍ PRVKY
- - UPRAVENÝ VZDUCH - PŘÍVADNÝ
- - CHLADIVOVÉ Cu POTRUBÍ
- - ČERSTVÝ VZDUCH - NÁSAVANÝ
- - OHEBNÉ HL. TLUMICI POTRUBÍ
- - ODPADNÍ VZDUCH - VÝFUKOVANÝ

### POZNÁMKA ISOLACE :

- ISOLACE TEPELNÁ KAUKČUKOVÁ, PAROTĚSNÁ, 25mm
- ISOLACE TEPELNÁ MINERÁLNÍ VATA, 40mm (VENKOVNÍ VARIANTA DO POŽINKOVANÉHO PLECHU)
- ISOLACE TEPELNÁ MINERÁLNÍ VATA, 80mm VENKOVNÍ PROVEDENÍ DO POŽINKOVANÉHO PLECHU
- ISOLACE POŽÁRNÍ Z MINERÁLNÍ VATY Ø TL. 6cm S AL. POLEPEM, POŽÁRNÍ ODOLNOST 45 MINUT Z OBOU STRAN "I" - "O", VŠETNÉ UPEVNĚNÍ MATERIÁLU, VIZ TZ A VYKRESOVÁ DOKUMENTACE.
- ISOLACE POŽÁRNÍ Z MINERÁLNÍ VATY Ø TL. 4cm S AL. POLEPEM, POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT Z VNEŠNÍ STRANY "I" - "O", VŠETNÉ UPEVNĚNÍ MATERIÁLU, VIZ TZ A VYKRESOVÁ DOKUMENTACE.
- ISOLACE HLUKOVÁ, 60mm VENKOVNÍ PROVEDENÍ DO POŽINKOVANÉHO PLECHU