

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	SV	PODLAHA		OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STROP
				OZN.	POVRCH	
601	SCHODIŠTĚ	25.19	2975		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
602	UKLIDOVÁ KOMORA	3.82	2415		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
603	VÝTĚHY	6.98	.		.	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
604	WC MUŽI	7.70	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
605	UMÝVÁRNA MUŽI	3.00	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
606	PŘEDSÍN MUŽI	2.88	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
607	WC ŽENY	5.41	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
608	PŘEDSÍN ŽENY	3.12	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
609	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	10.02	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
610	KANCELÁŘ	18.57	2950		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
611	CHODBA	36.68	2395		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
612	KANCELÁŘ	37.09	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
613	KANCELÁŘ	19.13	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
614	KANCELÁŘ	18.90	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
615	KANCELÁŘ	16.87	2980		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
616	KANCELÁŘ	26.58	2980		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
617	KANCELÁŘ	26.56	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
618	KANCELÁŘ	37.84	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
619	KANCELÁŘ	17.37	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
620	KANCELÁŘ	11.37	2700		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
621	UMÝVÁRNA ŽENY	2.29	2475		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1

čtvercové svítidlo do rastru 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- A1

čtvercové svítidlo na strop 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- box
- B1

downlight max. 20W
- B2

downlight max. 15W
- C1

svítidlo nad umyvadlo max. 15W
- D1

přisazené kruhové svítidlo max. 30W
- N1

nouzové svítidlo s piktogramem
- N2

nouzové svítidlo do podhledu – koridor
- N3

nouzové svítidlo do podhledu – antipanika
- N3

nouzové svítidlo přisazené – antipanika
- R1

vypínač řaz.1.P20
- R2

vypínač řaz.5.P20
- R3

vypínač řaz.6.P20
- R4

vypínač řaz.6+6.P20
- R5


vypínač řaz.7.P20
- S1

pohybový spínač
- 8

ventilátor 230V/0,1kW

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

ZODP. PROJEKTANT Ing. M. Roztočil	VYPRACOVAL J.Provazník	KRESLIL J.Provazník	<div><div>ELIV, s.r.o. Antonína Dvořáka 1150/17 500 02 Hradec Králové</div></div>	
Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové				
D1.4. Technika prostředí staveb			DATUM	04/2024
- zařízení silnoproudé elektrotechniky			ČČEL	DPS
- el. komunikace			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES			1:50	D.1.4 - 07
6.np - osvětlení				

ZAPOJENÍ CBS BUDE ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
PODLE TYPU A VÝROBCE VYBRANÉHO V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.