



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	SV	OZN.	PODLAHA PОВRCH	OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STROP
301	SCHODIŠTĚ	25,19	2975		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
302	UKLIDOVÁ KOMORA	3,82	2415		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
303	VÝTAHY	6,98				ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
304	WC MUŽI	6,07	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
305	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,88	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
306	WC IMOBILNÍ	4,39	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
307	WC ŽENY	5,55	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
308	WC MUŽI	5,24	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
309	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	8,83	2960		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
310	KANCELÁŘ	18,44	2980		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
311	CHODBA	14,53	2400		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
312	KANCELÁŘ	55,54	2965		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
313	KANCELÁŘ	18,46	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
314	KANCELÁŘ	32,82	2870		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
315	KANCELÁŘ	26,59	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
316	KANCELÁŘ	43,60	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
317	KANCELÁŘ	9,51	2990		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
318	KANCELÁŘ	20,72	2975		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
319	KANCELÁŘ	41,47	3120		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
320	SKLAD	2,28	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
321	PŘEDSÍŇ	1,30	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
322	WC	1,34	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
323	SKLAD	1,49	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
324	DENNÍ MÍSTNOST	18,00	3115		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
325	KANCELÁŘ	17,17	3115		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1 čtvercové svítidlo do rastru 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- A1 box čtvercové svítidlo na strop 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- B1 downlight max. 20W
- B2 downlight max. 15W
- C1 svítidlo nad umyvadlo max. 15W
- D1 přisazené kruhové svítidlo max. 30W
- D2 nouzové svítidlo s piktogramem
- D3 nouzové svítidlo do podhledu – koridor
- D4 nouzové svítidlo do podhledu – antipanika
- D5 nouzové svítidlo přisazené – antipanika
- R3 vypínač řaz.1.IP20
- R4 vypínač řaz.5.IP20
- R5 vypínač řaz.6.IP20
- R6 vypínač řaz.6+6.IP20
- R7 vypínač řaz.7.IP20
- R8 pohybový spínač
- 8 ventilátor 230V/0,1kW

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

ZODP. PROJEKTANT Ing. M. Roztočil	VYPRACOVAL J.Provazník	KRESLIL J.Provazník	ELIV
Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové			ELIV, s.r.o. Antonie Dvořáka 1158/17 500 02 Hradec Králové
D1.4. Technika prostředí staveb			DATUM 04/2024
- zařízení silnoproudé elektrotechniky			ÚČEL DPS
- el. komunikace			MĚŘÍTKO ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES 3.p - osvětlení			1:50 D.1.4 - 04

ZAPOJENÍ CBS BUDE ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
PODLE TYPU A VÝROBCE VYBRANÉHO V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.