

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	SV	PODLAHA		OMÍTKY - OBKLADY
				OZN	POVRCH	
501	SOCHODISTÉ	25.19	2975		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
502	ÚKLIDOVÁ KOMORA	3.82	2415		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - ŠADROKARTONOVÝ PODHLED
503	VÝTAHY	6.98	.		.	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
504	WC MUŽI	7.70	2465		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - ŠADROKARTONOVÝ PODHLED
505	WC ŽENY	2.85	2465		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - ŠADROKARTONOVÝ PODHLED
506	PŘEDSÍN MUŽI	2.88	2465		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - ŠADROKARTONOVÝ PODHLED
507	PŘEDSÍN ŽENY	5.41	2465		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - ŠADROKARTONOVÝ PODHLED
508	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	3.12	2465		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - ŠADROKARTONOVÝ PODHLED
509	JIDELNA	9.84	2475		VINYLOVÁ PODLAHA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
510	CHODBA	18.82	2475		VINYLOVÁ PODLAHA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
511	CHODBA	43.66	2410		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - ŠADROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
512	SKLAD	19.36	2985		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
513	KANCELÁŘ	36.60	2975		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
514	KANCELÁŘ	17.18	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
515	KANCELÁŘ	18.86	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
516	KANCELÁŘ	35.74	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
517	KANCELÁŘ	17.18	2975		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
518	KANCELÁŘ	37.07	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
519	KANCELÁŘ	34.07	2990		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
520	CHODBA	4.31	2420		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - ŠADROKARTONOVÝ PODHLED
521	UMÝVÁRNA ŽENY	2.34	2465		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - ŠADROKARTONOVÝ PODHLED

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1

čtvercové svítidlo do rastru 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- A1

čtvercové svítidlo na strop 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- B1

downlight max. 20W
- B2

downlight max. 15W
- C1

svítidlo nad umyvadlo max. 15W
- D1

přisazené kruhové svítidlo max. 30W
- N1-D

nouzové svítidlo s piktogramem
- G2

nouzové svítidlo do podhledu – koridor
- G3


nouzové svítidlo do podhledu – antipanika
- G3

nouzové svítidlo přisazené – antipanika
- vypínač faz.1,IP20
- vypínač faz.5,IP20
- vypínač faz.6,IP20
- vypínač faz.6+6,IP20
- vypínač faz.7,IP20
- pohybový spínač
- 8

ventilátor 230V/0,1kW

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	<div> <b>ELIV</b></div> <div>ELIV, s.r.o. Antonína Dvořáka 1150/17 500 02 Hradec Králové</div>	
Ing. M. Roztočil	J.Provazník	J.Provazník		
Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové				
D1.4. Technika prostředí staveb				
<div>- zařízení silnoproudé elektrotechniky</div> <div>- el. komunikace</div>				
VVKRES			DATUM	04/2024
			ÚČEL	DPS
			MĚŘITKO	ČÍSLO VVKRESU
			1:50	
5.np - osvětlení				D.1.4 - 06

ZAPOJENÍ CBS BUDE ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ  
PODLE TYPU A VÝROBCE VYBRANÉHO V RÁMCÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.