

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	SV	PODLAHA	OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STROP
				OZN. POVRCH	
701	SCHODIŠTĚ	25,19	2975	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
702	UKLIDOVÁ KOMORA	3,82	2415	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
703	VÝTAHY	6,98	.	.	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
704	WC MUŽI	7,70	2475	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
705	WC ŽENY	2,93	2510	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
706	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,88	2475	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
707	PŘEDSÍŇ ŽENY	5,25	2475	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
708	ČAIJOVÁ KUCHYŇKA	9,03	2950	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
709	JÍDELNA	20,97	2950	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
710	CHODBA	50,58	2420	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
711	ČEKÁRNA	37,09	2980	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
712	RECEPCE	17,06	2980	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
713	KANCELÁŘ	36,19	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
714	KARTOTEKA	17,50	2975	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
715	KANCELÁŘ	17,87	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
716	KANCELÁŘ	17,18	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
717	KANCELÁŘ	15,96	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
718	KANCELÁŘ	22,68	2970	PVC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
719	KANCELÁŘ	18,51	2975	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
720	KANCELÁŘ	10,70	2970	KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
721	KANCELÁŘ	2,34	2475	KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
722	KANCELÁŘ				

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1

čtvercové svítidlo do rastru 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- A1

čtvercové svítidlo na strop 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- box
- B1

downlight max. 20W
- B2

downlight max. 15W
- C1

svítidlo nad umyvadlo max. 15W
- D1

přisazené kruhové svítidlo max. 30W
- NF-B

nouzové svítidlo s piktogramem
- Q2

nouzové svítidlo do podhledu – koridor
- Q3


nouzové svítidlo do podhledu – antipanika
- Q3

nouzové svítidlo přisazené – antipanika
- vypínač řaz.1.P20
- vypínač řaz.5.P20
- vypínač řaz.6.P20
- vypínač řaz.6+6.P20
- vypínač řaz.7.P20
- pohybový spínač
- 8

ventilátor 230V/0,1kW

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

ZODP. PROJEKTANT Ing. M. Roztočil	VYPRACOVAL J.Provozník	KRESLIL J.Provozník	<div><div>ELIV</div></div>	
<div>Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové</div> <div>D1.4. Technika prostředí staveb</div> <div><div>- zařízení silnoproudé elektrotechniky</div><div>- el. komunikace</div></div>			ELIV, s.r.o. Antonína Dvořáka 1155/17 500 02 Hradec Králové	
			DATUM	04/2024
			ÚČEL	DPS
			MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES 7.np - osvětlení			1:50	D.1.4 - 08

ZAPOJENÍ CBS BUDE ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ  
PODLE TYPU A VÝROBCE VYBRANÉHO V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.