

LEGENDA MÍSTNOSTI						
OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	SV	PODLAHA		OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STŘOP
				OZN.	POVRCH	
101	SCHODIŠTE	13,22	2975		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
102	ÚKLIDOVÁ KOMORA	7,42	2700		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
103	VÝTĚHY	6,98				ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
104	PŘEDSÍŇ ŽENY	2,13	2700		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
105	WC ŽENY	1,30	2700		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
106	WC	1,53	2700		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
107	PŘEDSÍŇ MUŽI	4,16	2780		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
108	WC MUŽI	1,33	2780		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
109	WC IMOBILNÍ	3,90	2780		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
110	HALA S RECEPCI	124,61	2780		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ KAZETOVÝ POHLEDEL
111	SKLAD	5,50	3255		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
112	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,13	3255		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
113	CHODBA	12,69	3255		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
114	CHODBA	3,73	3260		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
115	ZASEDACÍ MÍSTNOST	86,44	3260		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
116	ZÁDVEŘÍ	24,58	3260		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
117	KANCELÁŘ	22,10	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
118	KANCELÁŘ	22,89	2970		KOBEREC	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
119	CHODBA	15,74	2785		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
120	SKLAD	6,78	2930		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
121	KUCHYŇKA	5,15	2930		KERAMICKÁ DLÁŽBA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL
122	ZASEDACÍ MÍSTNOST	104,11	2775		VYNÍLOVÁ PODLAHA	ZDI - VÁPENÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STŘOP - SÁDKOKARTONOVÝ POHLEDEL

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1

čtvercové svítidlo do rastru 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- A1

čtvercové svítidlo na strop 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- box
- B1

downlight max. 20W
- B2

downlight max. 15W
- B3

downlight max. 27W
- C1

svítidlo nad umyvadlo max. 15W
- D1

přisazené kruhové svítidlo max. 30W
- Nf-B

nouzové svítidlo s piktogramem
- Qc

nouzové svítidlo do podhledu – koridor
- Q3

nouzové svítidlo do podhledu – antipanika
- Q3

nouzové svítidlo přisazené – antipanika
- 8

vypínač řaz. 1.IP20
- 8

vypínač řaz. 5.IP20
- 8

vypínač řaz. 6.IP20
- 8


vypínač řaz. 6+6.IP20
- 8

vypínač řaz. 7.IP20
- 8

pohybový spínač
- 8

ventilátor 230V/0,1kW

NORMY:
SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

ZODP. PROJEKTANT Ing. M. Roztočil	VYPRACOVAL J.Provaznik	KRESLIL J.Provaznik	<div> ELIV</div> <div>ELIV, s.r.o. Antonieína Dvůrkova 1159/17 500 02 Hradec Králové</div>
Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové			
D1.4. Technika prostředí staveb			
- zařízení silnoproudé elektrotechniky			
- el. komunikace			
VÝKRES			DATUM 04/2024
1.np - osvětlení			ÚČEL DPS
			MĚŘITKO ČÍSLO VÝKRESU
			1:50 D.1.4 - 02

ZAPOJENÍ CBS BUDE ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
PODLE TYPU A VÝROBCE VYBRANÉHO V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.