



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.	MÍSTNOST	PLOCHA [m²]	SV	OZN.	PODLAHA	OMÍTKY - OBKLADY
					POVRCH	STĚNY - STROP
401	SCHODIŠTE	25,19	2875		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
402	UKLIDOVÁ KOMORA	3,82	2415		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
403	VÝTAHY	6,98	.		.	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
404	WC MUŽI	6,00	2460		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
405	PŘEDSÍŇ MUŽI	2,88	2460		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
406	PŘEDSÍŇ	2,89	2460		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
407	WC	1,35	2460		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
408	WC ŽENY	10,99	2480		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
409	SKLAD	8,83	2470		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
410	KANCELÁŘ	20,38	2475		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
411	OHODBA	128,46	2420		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED
412	KANCELÁŘ	28,50	2965		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
413	KANCELÁŘ	26,72	2965		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
414	KANCELÁŘ	18,64	2965		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
415	KANCELÁŘ	34,54	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
416	KANCELÁŘ	26,36	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
417	KANCELÁŘ	24,68	2950		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
418	KANCELÁŘ	27,95	2960		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
419	ZASEDACÍ MÍSTNOST	63,30	3115		KOBEREC	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
420	SKLAD	2,28	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
421	PŘEDSÍŇ	1,30	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
422	WC	1,34	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA
423	SKLAD	1,49	2490		KERAMICKÁ DLAŽBA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
424	DENNÍ MÍSTNOST	34,56	2470		VINYLOVÁ PODLAHA	ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA

- Legenda:
- Rozváděč NN
  - Zásuvka 230V/16A IP20
  - Zásuvka 230V/16A IP20 + SPD
  - Splachovač WC
  - Signalizace WC imobilní zvonek s majáčkem
  - Signalizace WC imobilní zdroj a beblokace
  - Signalizace WC imobilní tlačítko s linkem
  - Doplňkové pospojování než částí
  - Parapetní kanál 160/65mm se stíněnou přepážkou

NORMY:  
SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

ZODP. PROJEKTANT Ing. M. Roztočil	VYPRACOVAL J.Provazník	KRESLIL J.Provazník	
Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové			ELIV, s.r.o. Antonína Dvořáka 1158/17 200 02 Hradec Králové
D1.4. Technika prostředí staveb			DATUM 04/2024
- zařízení silnoproudé elektrotechniky			ČČEL DPS
- el. komunikace			MĚŘITKO ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES 4.np - silový rozvod			1:50 D.1.4 - 14