

Soupis vývodů z rozváděče RH						
Nové označení zařízení	Stávající označení	Příkon v kW	Spotřebič / vývod	kabel nový	kabel stávající	Nový jistič
EV.1-E1	/	45	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ – v prostoru - STÁVAJÍCÍ elektro: pohyblivý vývod 45 kW/400 V z podlahy s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy, volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chrániče 1m dlouhé	/	CYKY-J 4x25	
EV.2-E2	/	12,9	MYČKA GRANULOVÁ - u zdi - STÁVAJÍCÍ elektro: pohyblivý vývod 12,9 kW/400 V z podlahy s předřazeným	/	CYKY-J 5x10	

Soupis vývodů z rozváděče RMS1 - pole č.1						
Sv.1	Sv.1	/	Osvětlení (stávající - Sv1. sklad nádobí - bude dohledáno a přepojeno při realizaci) elektro: nový světelný okruh č.1 - osvětlení kuchyně varna + mytí nádobí	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	RCBO-01 10B-1N-0,03A
Sv.2	Sv.2	/	Osvětlení (stávající - Sv2. výdej - bude dohledáno a přepojeno při realizaci) elektro: nový světelný okruh č.2 - osvětlení kuchyně varna + mytí nádobí	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	RCBO-02 10B-1N-0,03A
Sv.3	Sv.3	/	Osvětlení (stávající - Sv3. myčky - bude dohledáno a přepojeno při realizaci) elektro: nový světelný okruh č.3 - osvětlení sklad + přípravná	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	RCBO-03 10B-1N-0,03A
Sv.4	Sv.4	/	Osvětlení (stávající - Sv4. digestoře - bude dohledáno při realizaci) elektro: stávající světelný okruh č.4 - osvětlení digestoři	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	RCBO-04 10B-1N-0,03A
Sv.5	Sv.5	/	Osvětlení (stávající - Sv5. chodba + venku - bude dohledáno a přepojeno při realizaci) elektro: nový světelný okruh č.5 - osvětlení chodba, kancelář, rampa venku	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	RCBO-05 10B-1N-0,03A
Sv.6	Sv.6	/	Osvětlení (stávající - Sv6. šatna - bude dohledáno a přepojeno při realizaci) elektro: nový světelný okruh č.6 - osvětlení šatna, umývárna	CYKY-J 3x1,5	CYKY-J 3x1,5	RCBO-06 10B-1N-0,03A
Sv.7	Sv.7	/	Osvětlení (stávající - Sv. sklad termosy - bude dohledáno při realizaci) elektro: zůstává stávající vývod	/	CYKY-J 3x1,5	RCBO-07 10B-1N-0,03A
Z.31	Z.O.8	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V (rampa) – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x2,5	FA11 16A-1B
Z.32	Z.O.9	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V (č.152) – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x2,5	FA12 16A-1B
Z.33	Zás. 400V	/	Zásuvka 400V.... - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/400 V (rampa) – samostatné jištění	/	CYKY-J 5x2,5	FA10 16A-3B
Výtah	Výtah	/	Vývod výtah.... - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající okruh 16 A/400 V (výtah 13) – samostatné jištění	/	CYKY-J 5x2,5	FA3 16A-3C

Nové označení zařízení	Stávající označení	Příkon v kW	Spotřebič / vývod	kabel nový	kabel stávající	Nový jistič
MaR	MaR	/	Vývod MaR.... - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající okruh 10 A/230 V (MaR-14) – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x1,5	FA4 10A-1B
Ventilátor.1	Vent.	/	Vývod ventilátor.... - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající okruh 10 A/230 V (ventilátor-15) – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x1,5	FA15 10A-1B
Ventilátor.2	Vent.	/	Vývod ventilátor.... - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající okruh 16 A/230 V (ventilátor-10 - kancelář) – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x1,5	FA13 16A-1B
EZS	EZS	/	2x Vývod EZS.... - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající okruh 16 A/230 V (EZS) – samostatné jištění	/	2x CYKY-J 2x1,5	FA1 16A-1B
Ventilátor.3	Vent.	/	2x Vývod ventilátory.... - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající okruh 6 A/230 V (ventilátory) – samostatné jištění	/	2x CYKY-J 2x1,5	FA2 6A-1B

Soupis vývodů z rozváděče RMS1 - pole č.2						
EV.3-E3	/	37,1	KONVEKTOMAT 20xGN 1/1 – v prostoru - NOVÝ elektro: pohyblivý vývod 37,1 kW/400 V z podlahy s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy, volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chrániče 1m dlouhé	CYKY-J 5x16	/	FA40 63A-3B+N
EV.4-E4	/	18,6	KONVEKTOMAT 10xGN 1/1 – v prostoru - NOVÝ elektro: pohyblivý vývod 18,6 kW/400 V z podlahy s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy, volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chrániče 1m dlouhé	CYKY-J 5x6	/	FA41 32A-3B+N
EV.5-E5	/	27,5	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ ELEKTRICKÁ 2x49lt – v prostoru - NOVÁ elektro: pohyblivý vývod 27,5 kW/400 V z podlahy s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy, volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý v chrániče 1m dlouhé	CYKY-J 5x10	/	FA42 50A-3B+N
EV.6-E6	/	10	VAŘIDLO ELEKTRICKÉ – u zdi - NOVÉ elektro: pohyblivý vývod 10 kW/400 V ze zdi 5cm vysoko od podlahy s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy, volný konec kabelu CGSG u zařízení 2m dlouhý	CYKY-J 5x4	/	FA43 20A-3B+N
EV.7-E7	E15	10,2	MYČKA NÁDOBÍ NOVÁ – u zdi - NOVÁ na stávající přívod elektro: pohyblivý vývod 10,2 kW/400 V napojit na stávající předřazený vypínač , volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý	CYKY-J 5x4	ZRUŠEN CYKY-J 4x6	FA44 20A-3B+N
EV.8-E8	/	7,9	MYČKA NÁDOBÍ – u zdi - STÁVAJÍCÍ elektro: pohyblivý vývod 7,9 kW/400 V napojit na stávající předřazený vypínač , volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý	/	CYKY-J 5x4	FA45 16A-3B+N

Nové označení zařízení	Stávající označení	Příkon v kW	Spotřebič / vývod	kabel nový	kabel stávající	Nový jistič
EV.9-E9	/	0,5	KOTEL PLYNOVÝ - STÁVAJÍCÍ – v prostoru - nový kabel elektro: pohyblivý vývod 0,5 kW/230 V z podlahy s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy, volný konec kabelu CGSG u zařízení 2m dlouhý v chrániče 1m dlouhé	CYKY-J 3x2,5	/	RCBO-011 16B-1N-0,03A
EV.10-E10	/	0,5	KOTEL PLYNOVÝ - STÁVAJÍCÍ – v prostoru - nový kabel elektro: pohyblivý vývod 0,5 kW/230 V z podlahy s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy, volný konec kabelu CGSG u zařízení 2m dlouhý v chrániče 1m dlouhé	CYKY-J 3x2,5	/	RCBO-012 16B-1N-0,03A
EV.11-E11	/	1	PÁNEV MULTIFUNKČNÍ PLYNOVÁ 90lt – v prostoru - NOVÁ elektro: pohyblivý vývod 1 kW/ 230 V z podlahy s předřazeným vypínačem na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko od podlahy, volný konec kabelu CGSG u zařízení 2m dlouhý v chrániče 1m dlouhé	CYKY-J 3x2,5	/	RCBO-013 16B-1N-0,03A
EV.12-VZT		0,7	DIGESTOŘ - pod stropem - NOVÁ elektro: 0,7kW / 230V_pohyblivý vývod ze stropu s předřazeným ovladačem a přepínačem otáček (dodávka VZT) na zdi ve volném prostoru v dosahu obsluhy 120cm vysoko,volný konec kabelu CGSG u zařízení 2,5m dlouhý	CYKY-J 3x1,5	/	FA75 16A-1B+N
Z.1-E12	/	3,5	Zásuvka - mrazák - NOVÁ elektro: na zdi el. zásuvka 3,5 kW/230 V 120cm vysoko od podlahy – samostatné jištění	CYKY-J 3x2,5	/	FA30 16A-1B+N
Z.2-E12	/	3,5	Zásuvka - lednice - NOVÁ elektro: na zdi el. zásuvka 3,5 kW/230 V 120cm vysoko od podlahy – samostatné jištění	CYKY-J 3x2,5	/	FA31 16A-1B+N
Z.3-E12	/	3,5	Zásuvka - pracovní plocha - NOVÁ elektro: na zdi el. zásuvka 3,5 kW/230 V 120cm vysoko od podlahy – samostatné jištění	CYKY-J 3x2,5	/	RCBO-09 16B-1N-0,03A
Z.4-E12	/	3,5	Zásuvka - pracovní plocha - NOVÁ elektro: na zdi el. zásuvka 3,5 kW/230 V 120cm vysoko od podlahy – samostatné jištění	CYKY-J 3x2,5	/	RCBO-010 16B-1N-0,03A
Z.5-E12	/	3,5	Zásuvka - NOVÁ elektro: na zdi el. zásuvka 3,5 kW/230 V 120cm vysoko od podlahy – samostatné jištění	CYKY-J 3x2,5	/	RCBO-011 16B-1N-0,03A
Z.6-E13	/	0,5	Zásuvka - změkčovač vody - NOVÁ elektro: na zdi el. zásuvka 0,5 kW/230 V 60cm vysoko od podlahy	CYKY-J 3x2,5	/	FA20 16A-1B+N
Z.7-E13	/	0,5	Zásuvka - změkčovač vody - NOVÁ elektro: na zdi el. zásuvka 0,5 kW/230 V 60cm vysoko od podlahy	CYKY-J 3x2,5	/	FA20 16A-1B+N
Z.8-E14	/	3,5	Zásuvka - pokladní pult - NOVÁ elektro: el. zásuvka 3,5 kW/230 V 60cm vysoko od podlahy - samostatné jištění umístit dle možnosti na konstrukci zařízení	CYKY-J 3x2,5	/	FA21 16A-1B+N
Z.9-E14	/	3,5	Zásuvka - chlazená vana - NOVÁ elektro: el. zásuvka 3,5 kW/230 V 60cm vysoko od podlahy - samostatné jištění umístit dle možnosti na konstrukci zařízení	CYKY-J 3x2,5	/	FA22 16A-1B+N

Nové označení zařízení	Stávající označení	Příkon v kW	Spotřebič / vývod	kabel nový	kabel stávající	Nový jistič
Z.10-E14	/	3,5	Zásuvka - dohřívání nápojů - NOVÁ elektro: el. zásuvka 3,5 kW/230 V 60cm vysoko od podlahy - samostatné jištění umístit dle možnosti na konstrukci zařízení	CYKY-J 3x2,5	/	FA23 16A-1B+N
Z.11-E14	/	3,5	Zásuvka - dohřívání nápojů - NOVÁ elektro: el. zásuvka 3,5 kW/230 V 60cm vysoko od podlahy - samostatné jištění umístit dle možnosti na konstrukci zařízení	CYKY-J 3x2,5	/	FA24 16A-1B+N
Z.12-E14	/	3,5	Zásuvka - postmix - NOVÁ elektro: el. zásuvka 3,5 kW/230 V 60cm vysoko od podlahy - samostatné jištění umístit dle možnosti na konstrukci zařízení	CYKY-J 3x2,5	/	FA25 16A-1B+N
EV.13-E15	E9A	2,4	OHŘÍVACÍ PULT - STÁVAJÍCÍ elektro: pohyblivý vývod 2,4 kW/ 400 V z podlahy / ze zdi	/	CYKY-J 4x2,5	FA80 16A-3B
EV.14-E15	E9B	2,4	OHŘÍVACÍ PULT - vana č.3 - STÁVAJÍCÍ elektro: pohyblivý vývod 2,4 kW/ 400 V z podlahy / ze zdi	/	CYKY-J 4x2,5	FA81 16A-3B
EV.15-E15	E9C	2,4	OHŘÍVACÍ PULT - vana č.2 - STÁVAJÍCÍ elektro: pohyblivý vývod 2,4 kW/ 400 V z podlahy / ze zdi	/	CYKY-J 4x2,5	FA82 16A-3B
EV.16-E15	E9D	2,4	OHŘÍVACÍ PULT - vana č.1 - STÁVAJÍCÍ elektro: pohyblivý vývod 2,4 kW/ 400 V z podlahy / ze zdi	/	CYKY-J 4x2,5	FA83 16A-3B
EV.17-E16	E19	2,4	UNIVERSÁLNÍ ROBOT RE22 – u zdi - STÁVAJÍCÍ elektro: 2x stávající zásuvka 16 A/400 V napojeno na stávající předřazený vypínač	/	CYKY-J 4x1,5	FA84 16A-3C
Z.13	E2/R-A	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V (studená kuchyně) – samostatné jištění	/	2x2	RCBO-014 16B-1N-0,03A
Z.14	E2/R-B	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x2,5	FA50 16A-1B+N
Z.15	E2/R-C	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x2,5	FA51 16A-1B+N
Z.16	E2/R-D	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x2,5	FA52 16A-1B+N
Z.17	E2/R-E	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x2,5	FA53 16A-1B+N
Z.18	E2/R-F	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x2,5	FA54 16A-1B+N
Z.19	E2/R-G	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x2,5	FA55 16A-1B+N
Z.20	Z.12	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění	/	CYKY-J 3x2,5	FA70 16A-1B+N

Nové označení zařízení	Stávající označení	Příkon v kW	Spotřebič / vývod	kabel nový	kabel stávající	Nový jistič
Z.21	E10A	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	FA71
			elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění			16A-1B+N
Z.22	E10B	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	FA60
			elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění			16A-1B+N
Z.23	E10C	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	FA61
			elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění			16A-1B+N
Z.24	E10D	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	FA62
			elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění			16A-1B+N
Z.25	E10E	/	Zásuvka - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	FA63
			elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění			16A-1B+N
Z.26	E12-13	/	Zásuvk chladicí skříň - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	FA32
			elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V (chladicí skříň) – samostatné jištění			16A-1B+N
Z.27	E14	/	Zásuvka myčka skla - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	RCBO-015
			elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V (myčka skla) – samostatné jištění			16B-1N-0,03A
Z.28	E18RA	/	Rezerva - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	FA64
			elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění			16A-1B+N
Z.29	E18RB	/	Rezerva - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	FA65
			elektro: stávající zásuvkový okruh 16 A/230 V – samostatné jištění			16A-1B+N
EV.18	E4	/	Vývod chladicí pult - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	FA33
			elektro: stávající okruh 10 A/230 V (chladicí pult) – samostatné jištění			10A-1B+N
EV.19	E7A	/	Vývod kotel - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x1,5	ZRUŠENO
			elektro: stávající okruh 10 A/230 V (kotel) – samostatné jištění			
EV.20	E7B	/	Vývod - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x1,5	FA56
			elektro: stávající okruh 10 A/230 V – samostatné jištění			10A-1B+N
EV.21	E7C	/	Vývod - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x1,5	FA66
			elektro: stávající okruh 10 A/230 V – samostatné jištění			10A-1B+N
EV.22	E7D	/	Vývod chladicí pult.... - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x1,5	FA34
			elektro: stávající okruh 10 A/230 V (chladicí pult) – samostatné jištění			10A-1B+N
EV.23	E7E	/	Vývod - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x1,5	FA72
			elektro: stávající okruh 10 A/230 V – samostatné jištění			10A-1B+N
EV.24	E7F	/	Vývod - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x1,5	FA73
			elektro: stávající okruh 10 A/230 V – samostatné jištění			10A-1B+N
EV.25-E23	E7G	/	Vývod ovládání kotel - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x1,5	ZRUŠENO
			elektro: stávající okruh 10 A/230 V (ovládání kotel) – samostatné jištění			
EV.26-E20	E11	/	Vývod chladicí pult - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x1,5	FA35
			elektro: stávající okruh 10 A/230 V (chladicí pult) – samostatné jištění			10A-1B+N

<i>Nové označení zařízení</i>	<i>Stávající označení</i>	<i>Příkon v kW</i>	<i>Spotřebič / vývod</i>	<i>kabel nový</i>	<i>kabel stávající</i>	<i>Nový jistič</i>
EV.27-E20	E16	/	Vývod chladicí vana - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x2,5	FA36
			elektro: stávající okruh 10 A/230 V (chladicí vana) – samostatné jištění			10A-1B+N
SV...	E17	/	Osvětlení.... - STÁVAJÍCÍ	/	CYKY-J 3x1,5	FA26
			elektro: stávající okruh 6 A/230 V (osvětlení.....) – samostatné jištění			6A-1B+N