



Poznámka:

Ventilátory 1.B.1, 1.C.1, 1.C.2, 2.B.1, 2.B.2, 2.B.3 budou napojeny ze stávajícího světelného obvodu

TABULKA MÍSTNOSTÍ		
Č.	Název místnosti	Plocha (m2)SV (mm)
201	UČEBNA	87,16 3 420
202	UČEBNA	88,59 3 120
203	UČEBNA	34,54 3 420
204	UČEBNA	38,44 3 420
205	KABINET	38,59 3 420
206	CHODBA	58,93 3 120-3 420
207	ZÁDVEŘÍ	7,47 3 120
208	UMYV. ŽENY	5,34 3 420
209	WC ŽENY	7,20 3 420
210	UKLID	5,04 3 420
211	UMYV. UČITELE	2,64 3 420
212	WC	1,78 3 420
213	UMYV. MUŽI	9,80 3 120
214	WC MUŽI	12,60 3 120
215	KABINET	9,97 3 120
216	SKLAD KABINETU	8,43 396,50 m

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3
SÍŤ: TN – C/S

G. PROJEKTANT	P. KAREŠ	KRESLIL	PETR KAREŠ
INVESTOR:	Křdlovéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové	Lidická 522, 552 03 Česká Skalice, mob. 732 767 670, IČO:42889051, DIČ:CZ610011963	
AKCE:	Snižení energetické náročnosti ČLA Trutnov, pracoviště Svoboda nad Úpou (garáže) p.č.st. 723, k.ú. Svoboda nad Úpou	HEŠITKO: 1:50, FORMÁT: A4, DATUM: 7/2024, DLE: ELEKTRO	
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE – 2.N.P.	EV. ČÍSLO: 15/24, C. VÝR.:	D.1.4.3

Tento dokument je důvěrným vlastnictvím firmy Petr Karel. Je zakázáno jeho kopírování, šíření, předávání třetím osobám a jakýchkoli dalších opatření, která by mohla vést k zveřejnění obsahu tohoto dokumentu bez písemného souhlasu vlastníka firmy.