



Dozbrojení stávajícího rozvaděče

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+PE+N; AC 50 Hz; 400/230 V  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ:  
AUTOM. ODPOJ. OD ZDROJE DLE ČSN 332000-4-41 ed.3  
SÍŤ: TN – C/S

Tento dokument je důvěrným vlastnictvím firmy Petr Kareš  
Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno užívat  
nebo jakýmkoliv způsobem reprodukovat  
bez písemného souhlasu uvedené firmy

G. PROJEKTANT	PROJEKTANT	KRESLIL	PETR KAREŠ Lidická 522 552 03 Česká Skalice mob. 732 767 670 IČO:42888051, DIČ:CZ6110011963	
	P. KAREŠ			
INVESTOR:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové		MĚŘÍTKO:	-----
AKCE:	Snížení energetické náročnosti ČLA Trutnov pracoviště Svoboda nad Úpou (garáže) p.č.st. 723, k.ú. Svoboda nad Úpou		FORMÁT:	2 A4
			DATUM:	5/2024
			DÍL:	ELEKTRO
VÝKRES:	DOZBROJENÍ ROZVADĚČE R1.NP		EV. ČÍSLO	Č. VÝKR.
			15/24	D.1.4.4