

- ✓ Vypínač č.1
- ✓ Vypínač č.5
- ✓ Vypínač č.6
- ✓ Vypínač č.7
- ✗ Třířázový vypínač
- ✗ Pohybové čidlo
- ✗ Novouzové tlačítko
- Zásuvka dvojnásobná 230V 16A
- Zásuvka 230V 16A
- 3F zásuvka 400V
- Zásuvka pro sdělovací zařízení
- Elektrický vývod
- Elektrický vývod 1F
- Elektrický vývod 3F
- Svítidlo dle legendy svítidel
- ✗ Světelný vývod stropní
- ✗ Světelný vývod nástěnný
- ✗ Modul pro nouzové osvětlení
- Uzemnění
- ⏏ Rozvaděč silnoproudu

PRO ELEKTROINSTALACI V PROSTORU SE SPRACHU MUSÍ BÝT DOPŘEDNA ČSN 33 2000-7-701 e2  
PRO ELEKTROINSTALACI V UMÝVACÍM PROSTORU MUSÍ BÝT DOPŘEDNA ČSN 33 2130 e2 3

SOUSTAVA: -50Hz 230V/400V/7N-S  
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM, POSPOJOVÁNÍM VODÍCÍM HOTOV-U

ROZVEDAČNÍ POKRYVKA  
POHYBLIVÉ PŘÍVODY OD PŘEDŽÁZENÝCH VÝMĚN K SPOTŘEBITELŮM PROVEDENY KABELY HOTOV-F V OCHRÁŇACÍCH  
U SPOTŘEBITELŮ GASTROPROJEKTOV BUDE PONECHÁN VOLNÝ KABEL O DÉLCE MIN. 2,5 m  
VODÍCÍ UZEZNĚNÍ BUDOU VYVEDENY 0,1 m NAD PODLAHOU  
DĚLKA VÝVODU NA ZEMLĚNÉ BUD PONECHÁNA MIN. 1,5 m  
PŘÍKON NEODŽÁZOVÝ ZÁSUVK 0,5 kW  
STAVJÁNÍ EXTERIÉROVÉ OSLĚTLENÍ BUDE ZACHOVÁNO.  
STAVJÁNÍ NÁPOJENÍ VZT SYSTÉMU BUDE ZACHOVÁNO, PŘÍPADNĚ NOVĚ PROJEKTOV V PŘÍPADĚ NUTNOSTI.  
OBLEKOVACÍ SYSTÉMY JE NOVĚ PROJEKTOV V KONFIGURACI KOMPATIBILNÍ SE STAVJÁNÍM SYSTÉMU NEMOCNICE. PŘEŠNÁ POLOHA  
ZÁRUBECÍ TOHOTO SYSTÉMU A JEHO KONFIGURACE BUDE URČENA INVESTOREM A NÁSLEDNĚ PŘESNĚ SCHÉMA BUDE ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNÍ PD  
INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 e2 3 A S SOUBORU NŘEM ČSN 33 2000.  
PRO KONTAKTY JEŽENÍMA ČSN 33 2000-7-701 e2 3, INSTALACE BUDE PROVEDENA SKYPEM  
MUSÍ BÝT DOPŘEDNĚ POŽÁDÁVKY STAVEBNÍ ČINNÍ NA UKLÁDÁNÍ VEDNĚ A KONCOVÝCH PŘÍRŮK INSTALACE.  
PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ CELISTOSTI IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLÍÍ APOD.  
VEŠKERE UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVĚBĚ BUDĚM KONTROLNÍCH DNŮ!  
V KONEČNÉM STAVĚ BUDE KABELAČ ZACHOVÁN PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM.  
V MÍSTĚ PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OCHRANÉ HRANÝ BUDŮ KABELY UKLÁDANY DO OCHRÁŇACÍCH S DOSTATEČNOU MECHANIKOU ODOLNOSTI  
PŘEDNĚM MÍSTĚM MUSÍ BÝT INSTALACE KODROVČOVÝCH KABELŮ PŘESNĚ PŘEDNĚM MÍSTĚM PŘESNĚM NA STAVĚBĚ  
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVK A VÝVODŮ OSLĚTLENÍ JE NUTNĚ SI OSOULŠAŠT S INVESTOREM PROJEKTU, ARCHITEKTEM NA STAVĚBĚ  
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVK A VÝVODŮ PRO „EDNOTNOSTI, TECHNICKÉ BUDE UPŘESNĚNÁ DLE KONKRETNÍHO DODANÉHO ZÁŘÍZENÍ

