

- ✓ Vypínač č.1
- ✓ Vypínač č.5
- ✓ Vypínač č.6
- ✓ Vypínač č.7
- ✗ Třířázový vypínač
- ⇒ Pohybové čidlo
- ✗ Nouzové tlačítko
- ✗ Zásuvka dvojnásobná 230V 16A
- ✗ Zásuvka 230V 16A
- ✗ 3F zásuvka 400V
- ✗ Zásuvka pro sdělovací zařízení
- ✗ Elektrický vývod
- ✗ Elektrický vývod 1F
- ✗ Elektrický vývod 3F
- Svítidlo dle legendy svítidel
- ✗ Světelný vývod stropní
- ✗ Světelný vývod nástěnný
- ✗ Modul pro nouzové osvětlení
- Uzemnění
- ✗ Rozváděč silnoproudu

PRO ELEKTROINSTALACI V PROSTORU SE SPRACHU MUSÍ BÝT DOPŘEDNA ČSN 33 2000-7-701 ed. 2
PRO ELEKTROINSTALACI V UMÝVACÍM PROSTORU MUSÍ BÝT DOPŘEDNA ČSN 33 2130 ed. 3

SOUSTAVA: -50Hz, 230V/400V/7N-S
ZÁKLADNÍ OCHRANA PŘED ÚRAZEM, POSPOJOVÁNÍM VODÍCÍM HOTOV-U

ROZVEDBA: PŘÍMÝ

POHYBLIVÉ PŘÍVODY OD PŘEDŽÁZENÝCH VÝMĚN K SPOTŘEBIČŮM PROVEDENY KABELY HOTOV-F V OCHRÁŇKÁCH
U SPOTŘEBIČŮ GASTROPOJISTO BUDE PONECHÁN VOLNÝ KABEL O DÉLCE MIN. 2,5 m
VODÍCE UZEMNĚNÍ BUDOU VYVEDENY 0,1 m NAD PODLAHOU
DĚLKA VÝVODU NA ZEMLĚNÍ BUDE PONECHÁNA MIN. 1,5 m
PŘÍKON NEODŽÁVACÍCH ZÁSUVEK 0,5 kW
STAVJÁNÍ EXTERIÉROVÉ OSLĚTLENÍ BUDE ZACHOVÁNO,
STAVJÁNÍ NÁPOJENÍ VZT SYSTÉMU BUDE ZACHOVÁNO, PŘÍPADNĚ NOVĚ PROJEKOVANO V PŘÍPADĚ NUTNOSTI.
OBLEKOVACÍ SYSTÉMY JE NOVĚ PROJEKOVANO V KONFIGURACI KOMPATIBILNÍ SE STAVJÁNÍM SYSTÉMU NEMOCNICE. PŘEŠNÁ POLOHA
JEDNAKOVÝCH TOHOTO SYSTÉMU A JEHO KONFIGURACE BUDE URČENA INVESTOREM A NÁSELEJNĚ PŘESNĚ SCHÉMA BUDE ŘEŠENO V DALŠÍM STUPNI PD
INSTALACE BUDE PROVEDENA PODLE ČSN 33 2130 ed. 3 a S OUBOŘOU NOREM ČSN 33 2000.
PRO KONTAKTY JEŽENÍMA ČSN 33 2000-7-701 ed. 2, INSTALACE BUDE PROVEDENA SKYPEM
MUSÍ BÝT DOPŘEDNĚ POŽÁDÁVKY STAVEBNÍ ČINNOST NA UKLÁDÁNÍ VEDLÁ A KONCOVÝCH PŘÍRŮK INSTALACE,
PŘEDEVŠÍM S OHLEDEM NA ZACHOVÁNÍ ČISTOSTI ISOLÁČNÍCH MATERIÁLŮ, FOLII APOD.
VEŠKERE UMÍSTĚNÍ PŘÍSTROJŮ MUSÍ BÝT UPŘESNĚNO NA STAVĚBĚ BUDOV KONTROLNÍCH DNŮ!
V KONEČNÉM STAVĚ BUDE KABELAČ ZACHOVÁN PŘED MECHANICKÝM POŠKOZENÍM,
V MÍSTĚ PŘECHODŮ KABELŮ PŘES OCHRANÉ HRANÝ BUDOVY KABELY UKLÁDÁNO DO OCHRÁŇKES S DOSTATEČNOU MECHANIKOU ODOLNOSTI
PŘED MĚNITELNÝM PRŮBĚHEM, PŘI KTERÝM BUDE INSTALACE KODROVACÍM NÁSTĚNÍM PŘESNĚM NA STAVĚ
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVKY A VÝVODŮ OSLĚTLENÍ JE NUTNÉ SI ODOBRÁDIT S INVESTOREM PŘED, ARCHITEKTEM NA STAVĚ
FINÁLNÍ POZICE ZÁSUVKY A VÝVODŮ PRO „EDNOTLIVÉ, TECHNICKÉ BUDE UPŘESNĚNÁ DLE KONKRETNÍHO DODANÉHO ZÁŘÍZÍ

