


Poznámka:

- veškeré nástěnné baterie jsou součástí dodávky stavby
- vrchní hranu vývodů a kohoutů z podlahy provést max. 120 mm nad podlahou



Č

2024

MP technik

RAZÍTKO:		ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	
		<div>MPtechnik</div> <div>Francouzská č.p. 149, 345 62 Holýšov</div> <div>IČ 05360889, ID n8a2jvy</div> <div>www.mptechnik.cz</div>	
ZODP. PROJEKTANT:		Ing. Milan Mastný, ČKAIT 0200984, Tyršova 23, 345 43 Koloveč	
KONTROLOVAL:		Martin Polák, ČKAIT 0202087 Francouzská 149, 345 62 Holýšov	
VYPRACOVAL:		Ing. Pavel Krutina Francouzská 149, 345 62 Holýšov	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:		Dvůr Králové nad Labem [633968]	
POZEMEK PARC. Č.		st. 1641, 3519/8	
INVESTOR:		Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové	
NÁZEV DOKUMENTACE:			
Modernizace stravovacího provozu, MN Dvůr Králové nad Labem - PD			
NÁZEV VÝKRESU:		Zadání požadavků na profese - vodoinstalace 1.PP	
FORMÁT:	6xA4	DATUM:	02. 2024
MĚŘÍTKO:		STUPEŇ:	PROV. STAVBY
		Č. PARÉ:	
		Č. VÝKRESU:	D.2.1.09