

**MaR3 - TABULKA VODIČŮ**  
Evropské domy v krajích - stravební úpravy  
budovy nový Hluchák č.p.363. vč. stravovacího zařízení  
ZMĚNA č.2 2023

TABULKA VODIČŮ					
VODIČ			SPOJUJE		
OZNAČ.	DRUH	DĚLKA/m/	ODKUD	KAM	
<b>Rozvaděč DT1</b>					
WL1	CYKY 3x1,5	20	DT1	COC1	
WL2	CYKY 3x1,5	20	DT1	CON2	
WL3	CYKY 3x1,5	20	DT1	CON1	
WL4	CYKY 3x1,5	20	DT1	COT1	
WL5	CYKY 3x1,5	20	DT1	COT2	
WL6	CYKY 3x1,5	20	DT1	COT3	
WL7	CYKY 4x1,5	20	DT1	CD1	
WL8	CYKY 4x1,5	20	DT1	CD2	
WL9	CYKY 3x1,5	15	DT1	COT4	
WL10	CYKY 3x1,5	15	DT1	COT5	
WL11	CYKY 3x1,5	15	DT1	COT6	
WL12	PRAFlaDur 3x1,5	8	DT1	COT4.1	
WL13	PRAFlaDur 3x1,5	30	DT1	COT4.2	
WL14	PRAFlaDur 3x1,5	20	DT1	COT4.3	
WL15	PRAFlaDur 3x1,5	20	DT1	COT4.4	
WL16	CYKY 5x6	20	DT1	EOH1	
WL17	CYKY 3x1,5	20	DT1	COC2	
WL18	CYKY 3x1,5	25	DT1	VO3	
WL19	CYKY 5x1,5	35	DT1	VO4+TK	
WL20	PRAFlaDur 4x2,5	30	DT1	VO6	
WL21	PRAFlaDur 4x2,5	30	DT1	VP6	
WL22	PRAFlaDur 4x2,5	25	DT1	VO7	
WL23	PRAFlaDur 4x2,5	25	DT1	VP7	
WS1	CYKY 3x1,5	20	DT1	SRVO1	
WS2	CYKY 3x1,5	20	DT1	SRVD1	
WS3	CYKY 5x1,5	15	DT1	UK4	
WS4	PRAFlaDur 5x1,5	8	DT1	UK4.1	
WS5	PRAFlaDur 5x1,5	30	DT1	UK4.2	
WS6	PRAFlaDur 5x1,5	20	DT1	UK4.3	
WS7	PRAFlaDur 5x1,5	20	DT1	UK4.4	
WS8	PRAFlaDur 3x1,5	20	DT1	UV4.3.1	
WS9	PRAFlaDur 3x1,5	20	DT1	UV4.3.2	
WS10	PRAFlaDur 3x1,5	20	DT1	UV4.3.3	
WS11	PRAFlaDur 3x1,5	20	DT1	UV4.3.4	
WS12	PRAFlaDur 3x1,5	20	DT1	UV4.3.5	
WS13	PRAFlaDur 3x1,5	30	DT1	KE6	
WS14	PRAFlaDur 3x1,5	30	DT1	KO6	
WS15	PRAFlaDur 3x1,5	25	DT1	KE7	
WS16	PRAFlaDur 3x1,5	25	DT1	KO7	

**MaR3 - TABULKA VODIČŮ**  
Evropské domy v krajích - stravební úpravy  
budovy nový Hluchák č.p.363. vč. stravovacího zařízení  
ZMĚNA č.2 2023

WS17	PRAFlaDur 3x1,5	45	DT1	HUP7	
WD1	JYTY 4x1	10	DT1	TIS1	
WD2	JYTY 4x1	10	DT1	SB1	
WD3	JYTY 4x1	20	DT1	STH2	
WD4	JYTY 4x1	20	DT1	TUV2	
WD5	JYTY 4x1	20	DT1	SHL1	
WD6	JYTY 4x1	20	DT1	TVP1	
WD7	JYTY 4x1	20	DT1	TUV1	
WD8	JYTY 4x1	20	DT1	SRV2	
WD9	JYTY 4x1	20	DT1	SRV1	
WD10	JYTY 4x1	20	DT1	BPP1	
WD11	JYTY 4x1	20	DT1	STH1	
WD12	JYTY 4x1	20	DT1	BPH1	
WD13	JYTY 4x1	20	DT1	TR1	
WD14	JYTY 4x1	20	DT1	SRVT2	
WD15	JYTY 4x1	20	DT1	TV2	
WD16	JYTY 4x1	20	DT1	SRVT3	
WD17	JYTY 4x1	20	DT1	TV3	
WD18	JYTY 4x1	20	DT1	BPH2	
WD19	JYTY 4x1	15	DT1	SRVT5	
WD20	JYTY 4x1	15	DT1	TV5	
WD21	JYTY 4x1	15	DT1	SRVT6	
WD22	JYTY 4x1	15	DT1	TV6	
WD23	PRAFlaGuard 2x2x0,8	8	DT1	SRVT4.1	
WD24	PRAFlaGuard 2x2x0,8	8	DT1	TV4.1	
WD25	PRAFlaGuard 2x2x0,8	8	DT1	ST4.1	
WD26	PRAFlaGuard 2x2x0,8	8	DT1	TI4.1	
WD27	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	SRVT4.2	
WD28	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	TV4.2	
WD29	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	ST4.2	
WD30	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	TI4.2	
WD31	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	TV4.2	
WD32	PRAFlaGuard 2x2x0,8	20	DT1	SRVT4.3	
WD33	PRAFlaGuard 2x2x0,8	20	DT1	TV4.3	
WD34	PRAFlaGuard 2x2x0,8	20	DT1	ST4.3	
WD35	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	TI4.3.1	
WD36	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	TI4.3.2	
WD37	PRAFlaGuard 2x2x0,8	35	DT1	TI4.3.3	
WD38	PRAFlaGuard 2x2x0,8	40	DT1	TI4.3.4	
WD39	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	TI4.3.5	
WD40	PRAFlaGuard 2x2x0,8	20	DT1	SRVT4.4	
WD41	PRAFlaGuard 2x2x0,8	20	DT1	TV4.4	
WD42	PRAFlaGuard 2x2x0,8	20	DT1	ST4.4	

## MaR3 - TABULKA VODIČŮ

Evropské domy v krajích - stravební úpravy  
budovy nový Hluchák č.p.363. vč. stravovacího zařízení  
ZMĚNA č.2 2023

WD43	JYTY 4x1	20	DT1	TUV3	
WD44	JYTY 4x1	20	DT1	STH3	
WD45	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	DP3	
WD46	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	MS3	
WD47	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	TI3	
WD48	PRAFlaGuard 2x2x0,8	35	DT1	MS4	
WD49	PRAFlaGuard 2x2x0,8	35	DT1	TI4.1	
WD50	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	TA6	
WD51	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	DPF6.1	
WD52	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	DP6.2	
WD53	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	VO6:0-10V	
WD54	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	VO6:OVL/POR	
WD55	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	TOR6	
WD56	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	KOB6	
WD57	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	KJ6.1:0-10V	
WD58	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	KJ6.1:OVL	
WD59	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	KJ6.1:POR	
WD60	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	DP6.1	
WD61	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	VP6:0-10V	
WD62	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	VP6:OVL/POR	
WD63	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	DPF6.2	
WD64	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	TP6	
WD65	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	TO6	
WD66	PRAFlaGuard 2x2x0,8	30	DT1	PP6	
WD67	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	TA7	
WD68	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	DPF7.1	
WD69	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	DP7.2	
WD70	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	VO7:0-10V	
WD71	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	VO7:OVL/POR	
WD72	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	TOR7	
WD73	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	KOB7	
WD74	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	KJ7.1:0-10V	
WD75	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	KJ7.1:OVL	
WD76	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	KJ7.1:POR	
WD77	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	DP7.1	
WD78	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	VP7:0-10V	
WD79	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	VP7:OVL/POR	
WD80	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	DPF7.2	
WD81	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	TP7	
WD82	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	TO7	
WD83	PRAFlaGuard 2x2x0,8	25	DT1	PP7	
	CY6/zelenožl./	100			