

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. | MÍSTNOST          | PLOCHA [m²] | SV   | PODLAHA          | OMÍTKY - OBKLADY STĚNY - STROP  |
|------|-------------------|-------------|------|------------------|---|
|      |                   |             |      | OZN. POVRCH      |   |
| 401  | SCHODIŠTĚ         | 25,19       | 2975 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 402  | UKLIDOVÁ KOMORA   | 3,82        | 2415 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED          |
| 403  | VÝTAHY            | 6,98        | .    | .                | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA  |
| 404  | WC MUŽI           | 6,00        | 2460 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED          |
| 405  | PŘEDSÍŇ MUŽI      | 2,88        | 2460 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED          |
| 406  | PŘEDSÍŇ           | 2,89        | 2460 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED          |
| 407  | WC                | 1,35        | 2460 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED          |
| 408  | WC ŽENY           | 10,99       | 2460 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED          |
| 409  | SKLAD             | 8,83        | 2470 | KOBEREC          | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 410  | KANCELÁŘ          | 20,38       | 2475 | KOBEREC          | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 411  | CHODBA            | 128,46      | 2420 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - SÁDROKARTONOVÝ KAZETOVÝ PODHLED |
| 412  | KANCELÁŘ          | 28,50       | 2965 | KOBEREC          | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 413  | KANCELÁŘ          | 26,72       | 2965 | KOBEREC          | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 414  | KANCELÁŘ          | 18,64       | 2965 | KOBEREC          | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 415  | KANCELÁŘ          | 34,54       | 2960 | KOBEREC          | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 416  | KANCELÁŘ          | 28,38       | 2960 | KOBEREC          | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 417  | KANCELÁŘ          | 24,68       | 2950 | KOBEREC          | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 418  | KANCELÁŘ          | 27,95       | 2960 | KOBEREC          | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 419  | ZASEDACÍ MÍSTNOST | 63,30       | 3115 | KOBEREC          | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 420  | SKLAD             | 2,28        | 2490 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED          |
| 421  | PŘEDSÍŇ           | 1,30        | 2490 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED          |
| 422  | WC                | 1,34        | 2490 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |
| 423  | SKLAD             | 1,49        | 2490 | KERAMICKÁ DLAŽBA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - SÁDROKARTONOVÝ PODHLED          |
| 424  | DENNÍ MÍSTNOST    | 34,56       | 2470 | VINYLOVÁ PODLAHA | ZDI - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA<br>STROP - VÁPENNÁ ŠTUKOVÁ OMÍTKA          |

LEGENDA SVÍTIDEL

- A1

čtvercové svítidlo do rastru 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- A1  
box

čtvercové svítidlo na strop 600x600 s možností volby sv. toku a Tc – max. 36W
- B1

downlight max. 20W
- B2

downlight max. 15W
- C1

svítidlo nad umyvadlo max. 15W
- D1

přisazené kruhové svítidlo max. 30W
- NT=D

nouzové svítidlo s piktogramem
- Q2

nouzové svítidlo do podhledu – koridor
- Q3

nouzové svítidlo do podhledu – antipanika
- Q3

nouzové svítidlo přisazené – antipanika
- 8

vypínač řaz.1.IP20
- 8

vypínač řaz.5.IP20
- 8

vypínač řaz.6.IP20
- 8

vypínač řaz.6+6.IP20
- 8


vypínač řaz.7.IP20
- 8

pohybový spínač
- 8

ventilátor 230V/0,1kW

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ  
230/400V AC 50Hz TN-C-S  
OCHRANA PŘED PORUCHOU  
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

|  |             |             |   |            |
|--|-------------|-------------|---|------------|
| ZODP. PROJEKTANT                       | VYPRACOVAL  | KRESLIL     | <div><br/>ELIV, s.r.o.<br/>Antonieína, Dvořákova, 1150/17<br/>500 02 Hradec Králové</div> <div>DATUM04/2024</div> <div>ÚČELDPS</div> <div>MĚŘÍTKOČÍSLO VÝKRESU</div> |            |
| Ing. M. Roztočil                       | J.Provozník | J.Provozník |   |            |
| Na Okrouhlíku 1371, Hradec Králové     |             |             |   |            |
| D1.4. Technika prostředí staveb        |             |             |   |            |
| - zařízení silnoproudé elektrotechniky |             |             |   |            |
| - el. komunikace                       |             |             |   |            |
| VÝKRES                                 |             |             |   |            |
| 4.np - osvětlení                       |             |             | 1:50  | D.1.4 - 05 |

ZAPOJENÍ CBS BUDE ŘEŠENO VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ  
PODLE TYPU A VÝROBCE VYBRANÉHO V RÁMCI VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ.