

TABULKA MÍSTNOSTÍ: 1.P.P. až 1.N.P.						Příloha č. 1	
č.m.	účel místnosti	plocha	seznam vnějších vlivů	prostory	požadavky	podlaží	poznámka
001	Schodiště	11,20	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-	1PP	
002	Chodba	17,00	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
003	Kotelna	37,85	AA5,BA4,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		
004	Bývalá uhelna	51,07	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		
005	Sklad	5,41	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
006	Sklad	7,64	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
007	Schodiště	5,95	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
008	Chodba, schodiště	28,49	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
009	Chodba	11,00	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
010	Chodba	24,92	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
011	Posilovna	45,75	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		
012	Sklep	14,34	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
013	Sklep	14,83	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
014	Sklep	9,03	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
015	Sklep	4,58	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
016	Sklep	40,34	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
101	Chodba	82,72	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-	1NP	
102	Zádvěří	7,50	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
103	Schodiště	13,53	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
104	Schodiště	23,12	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
105	Dílna údržby	14,05	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		
106	Botárna	21,00	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
107	Pokoj	19,71	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
108	Sklad lůžkovin	19,71	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
109	Kuchyně	20,55	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		zóny
110	Pokoj	17,45	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
111	Pokoj	26,01	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
112	Pokoj	26,24	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
113	Pokoj	13,18	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
114	Předsín-WC	7,14	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		zóny
115	WC	6,17	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
116	Chodba	25,51	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
117	Kancelář	15,90	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
118	Ošetrovna	15,35	AA5,BA3,BC1,BD1,CA1	zvl.nebezpečný	P.CH., POSP.		
119	Pokoj	15,35	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
120	Pokoj	14,60	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
121	Předsín	3,53	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		zóny
122	WC	7,04	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		zóny
123	Předsín	2,90	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		zóny
124	WC	2,21	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
125	Umývárna	27,23	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		zóny
126	Průjezd	24,19	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
127	Předsín	11,56	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		
128	Balkón	2,83	AB8	nebezpečný	P.CH.		
129	Koupelna	3,38	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		zóny
130	WC	2,23	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
131	Pokoj	19,53	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
132	Pokoj	20,05	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		

LEGENDA:

POSP.	ochrana pospojováním
P.CH.	ochrana proudovým chráničem
HOP	hlavní ochranná přípojnice (pod rozvaděčem RE) propojená s uzemněním hromosvodu

VP

venkovní prostor



TABULKA MÍSTNOSTÍ: 2.N.P. až 4.N.P.							Příloha č. 1
č.m.	účel místnosti	plocha	seznam vnějších vlivů	prostory	požadavky	podlaží	poznámka
201	Chodba	124,98	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-	2NP	
202	Předsíň-WC	5,57	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		zóny
203	Předsíň-sprcha	2,65	AB5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		
204	Schodiště-půda	6,96	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
205	Sklad	15,47	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		zóny
206	Studovna	80,58	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		
207	Balkón	4,53	AB8	nebezpečný	P.CH.		
208	Pokoj	17,12	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
209	Pokoj	23,90	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
210	Klubovna	34,89	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
211	Balkón	2,25	AB8	nebezpečný	P.CH.		
212	Písárna	26,28	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
213	Balkón	23,44	AB8	nebezpečný	P.CH.		
214	Umývárna	25,10	AB5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		zóny
215	Předsíň	2,90	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH.		zóny
216	WC	2,21	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
217	Předsíň	3,53	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	zóny		zóny
218	WC	7,04	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	zóny		zóny
219	Pokoj	16,12	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
220	Pokoj	31,53	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
221	Pokoj	15,16	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
222	Pokoj	15,62	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
223	Pokoj	15,90	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
224	Pokoj	19,38	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
225	Pokoj	20,13	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
226	Sprcha	2,13	AB5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	P.CH., POSP.		
227	Schodiště	31,81	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
301	Chodba	11,27	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-	3NP	
302	Vstup na půdu	8,70	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
303	Sklad	5,14	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
304	Vstup na půdu	9,78	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
305	Půda	209,99	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
306	Půda	80,40	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
307	Chodba	8,42	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
308	WC	2,52	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
309	WC	2,92	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
310	Ošetřovna	6,32	AA5,BA3,BC1,BD1,CA1	zvl.nebezpečný	P.CH., POSP.		
311	Pokoj	15,71	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
312	Chodba	32,59	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
313	Pokoj	16,52	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
314	Pokoj	28,43	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
315	Balkón	2,70	AB8	nebezpečný	P.CH.		
316	Pokoj	31,49	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
317	Pokoj	28,62	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
318	Balkón	2,46	AB8	nebezpečný	P.CH.		
319	Předsíň	8,05	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
320	Pokoj	19,19	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
321	Pokoj	20,05	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
322	Schodiště půda	6,76	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
401	Vstup na půdu	4,13	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-	4NP	
402	Terasa	51,11	AB8	nebezpečný	P.CH.		
403	Půda	235,56	AA5,BA1,BC1,BD1,CA1	normální	-		
	Venkovní prostor		AB8	nebezpečný	P.CH.	VP	

