



Záměr: Z/2024/587
Řízení: R/2024/58703
Č.j.: R/2024/58703/4

Dne: 22.11.2024

Úřad: **Krajská hygienická stanice
Královéhradeckého kraje
Habrmanova 19/1
Pražské Předměstí
50002 Hradec Králové
dm5ai4r**

Adresát:
IRBOS s.r.o.
č.p. 115
51741 Čestice

Vyřizuje: **Bc. VERONIKA KREJČÍ**
Tel: 495 058 527

Výzva

Dne 15. listopadu 2024 obdržela Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen „KHS“) žádost Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Nový Bydžov, Komenského 77, 504 01 Nový Bydžov, IČO: 62690221 (dále jen „žadatel“) zastoupené na základě doložené plné moci firmou IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Čestice, IČO: 25933094 o vydání závazného stanoviska „Snížení energetické náročnosti Gymnázia, SOŠ a VOŠ, Nový Bydžov – DM J. Jungmanna“.

Protože žádost trpí vadami a věc nelze na jejím základě řádně posoudit,



vyzývá

KHS v souladu s § 177 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, žadatele, aby podklady pro vydání závazného stanoviska nejpozději **do 60 dnů** od doručení této výzvy doplnil o:

- Výpočet elektrického osvětlení včetně výpočtu oslnění RUG v ložnicích (pokojích), ve studovně (č. 206), v posilovně (č. 011), v klubovně (č. 210), v písárně (č. 212), v kuchyni (č. 109), v kanceláři (č. 117) a v ošetrovnách (č. 118, č. 310), aby bylo prokazatelné splnění požadavků Vyhlášky č. 160/2024 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých a dětských skupin (dále jen vyhlášky č. 160/2024 Sb.) a požadavků Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
- Parametry elektrického osvětlení ve vnitřních prostorech musí odpovídat normovým požadavkům české technické normy upravující požadavky na osvětlení pro vnitřní pracoviště (ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory).
- Stanovení hodnoty indexu oslnění RUG pro elektrické osvětlení ve vnitřních prostorech musí být součástí návrhu elektrického osvětlení, který bude obsahovat výpočet RUG použitím rovnice.



- Sdělení, zda budou v ložnicích svítidla místního osvětlení a zda budou polohovatelná tak, aby se osvětlení dalo přizpůsobit zrakovým potřebám uživatelů a zajistila se osvětlenost $E_m = 500 \text{ lx}$ dle požadavky § 16 vyhlášky č. 160/2024 Sb.
- Informace o tom, zda se při stavebních pracích bude zacházet s materiály obsahující azbest.

Poučení:

Neodstraní-li žadatel vady žádosti, které brání vydání závazného stanoviska, nebude závazné stanovisko vydáno. Po dobu odstraňování vad žádosti lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží. Ode dne odstranění vad žádosti počne běžet nová lhůta pro vydání závazného stanoviska.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....