



LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

KČ PONORNÉ KALOVÉ ČEPADLO S PLOVÁKEM, O VÝKONU 1100 W S VÝTLAKEM PŘES 10 M ,OSAZENÉ V TRUBĚ KGEM DN 250

LEGENDA KANALIZACE

Kx NOVÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ

POZNÁMKY KE KANALIZACI:

- PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE BUDE PROVEDENO Z TRUBEK HT, KG NEBO PVC HADICÍ S NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ VNITŘNÍ KANALIZACE NEBO DO STÁVAJÍCÍ ŠACHTY
- NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ SVODNÉ POTRUBÍ DO STÁVAJÍCÍCH ODBOČEK, PŘÍPADNĚ DO NOVĚ VYSAZENÝCH ODBOČEK - POMOCÍ PŘEVLEČNÝCH A SPOJOVACÍCH KUSŮ KANALIZACE DLE INSTALAČNÍCH POKYŇŮ VÝROBCE
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ OD ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VÉST VE SPÁDU MIN. 2‰.
- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE STÁVAJÍCÍM STOUPACÍM POTRUBÍM, PŘÍPADNĚ PŘIVĚTRÁVACÍ PODOMÍTKOVOU HLAVICÍ (ZABUDOVÁNO DO STĚNY)
- VEŠKERÉ UVEDENÉ DÉLKY JSOU ORIENTAČNÍ, PŘESNÉ DÉLKY DLE SKUTEČNÉHO STAVU A POLOH SVISLÉHO PÁTERNÉHO VEDENÍ NA MÍSTĚ STAVEBNÍCH ÚPRAV
- VÝBĚR TYPŮ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ A BATERIÍ PROVEDEN DLE VÝBĚRU INVESTORA PŘI REALIZACI.
- PŘI MONTÁŽI POTRUBÍ JE TŘEBA POSTUPOVAT DLE ČSN 75 6760 A MONTÁŽNÍHO NÁVODU VÝROBCE POTRUBÍ
- PRÁCE ZTI MUSÍ BÝT KOORDINOVÁNY S OSTATNÍMI PROFESEMI TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVBY
- PŘED PROVÁDĚNÍM A ZÁSAHEM DO STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SOUSTAVY JE NUTNÉ DOHODNOUT SE SPRÁVCEM A INVESTOREM MOŽNÉ ODSTÁVKY KANALIZAČNÍ SOUSTAVY, KDE ZÁSAH MUSÍ BÝT CO NEJKRATŠÍ

INVESTOR:		GENERÁLNÍ DODAVATEL:	
Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČO: 708 89 546			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AUTORIZACE:	
dokumentace DPS:			
CE-ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod IČO: 044 75 631			
HIP:		ING. RENÉ HUBKA ČKAIT 0600923	
PROJEKTANT:		MICHAL VACEK	
SUBDODAVATEL:		AUTORIZACE:	
části dokumentace :		ZDRAVOTECHNIKA	
PRISPO s.r.o. Polská 375,Běloves, 547 01 Náchod IČO: 139 97 220			
ZODPOVĚDNÝ PROJ.:		ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616	
PROJEKTANT:		MICHAL VACEK	
NÁZEV AKCE:		ZAKÁZKA ČÍSLO:	
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE, POLYTECHNIKA A JAZYKOVÉ VZDĚLÁNÍ V JIRÁSKOVĚ GYMN NÁCHOD		02	
STAVEBNÍ OBJEKT:		ČÍSLO PARÉ:	
SO 02 - STUDENTSKÝ KLUB			
SOUBOR DLE VYHLÁŠKY		STUPEŇ DOKUMENTACE	
D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVBY		DPS	
D.1.4.4 ZDRAVOTECHNIKA		ČÍSLO DLE VYHLÁŠKY:	
D.1.4.4.2 ZTI STUDENTSKÝ KLUB 2.PP			
NÁZEV VÝKRESU:		REVIZE:	
		_00	
		DATUM:	
		01/2023	
		MĚŘÍTKO VÝKRESU:	
		1:50	