



PŘELOŽKA STL PLYNOVODU - PROVOZNÍ TLAK 300 kPa
STL PLYNOVOD PE dn 90/5,2 = 171,5m, SDR 17,6 PE 100 RC OPLÁŠTĚNÉ
STL PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKA PE dn 32/3,0 = 33,0m (1KS), SDR 11 PE 100 RC OPLÁŠTĚNÉ

LEGENDA PLOCH:

- OPRAVA ŽIVNÉHO POVRCHU KOMUNIKACE
- DILÁŽENÁ KONSTRUKCE
- KONSTRUKCE NA MOSTĚ

LEGENDA

- KATASTRÁLNÍ HRANICE POZEMKŮ
- MĚŘENÝ POLOHOPIŠ
- SO 201 - NAVRŽENÝ MOST
- STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ KABEL
- STÁVAJÍCÍ NEFUNKČNÍ SDĚLOVACÍ KABEL
- STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- SO 430 - PŘELOŽKA VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ VEDENÍ NN
- STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ ŘÁD
- STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD PE dn 90 RC VČETNĚ PŘÍPOJEK
- SO 520 - NAVRŽENÁ PŘELOŽKA STL PLYNOVODU PE dn 90x5,2 SDR 17,6 RC OPLÁŠTĚNÉ
- STÁVAJÍCÍ STL POTRUBÍ KE ZRUŠENÍ

UPOZORNĚNÍ:
PRŮBĚH PODZEMNÍCH SÍTÍ JE ZAKRESLEN POUZE INFORMATIVNĚ PODLE VYJÁDRĚNÍ A ZÁKRESU JEJICH SPRÁVCŮ. PRO OVĚŘENÍ POLOHY JE NUTNÉ POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ A PROVĚST KOPANÉ SONDY. PO VYTÝČENÍ STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ BUDE UPŘESNĚNA NAVRŽENÁ TRASA PLYNOVODNÍHO POTRUBÍ S OHLEDEM NA ČSN 736005. V PŘÍPADĚ MELČIHO ULOŽENÍ KANALIZACE NEŽ 1,7M POD TERÉNEM BUDE PLYNOVOD V MÍSTECH KRÍŽENÍ ULOŽEN DO CHRÁNIČKY S OSAZENÍM ČIHAČKY DO ZEMNÍHO POKLOPU.

POZNÁMKA:
TLAKOVÁ ZKOUŠKA BUDE PROVEDENA DLE ČSN EN 12327, ČSN EN 12007-1 A 2 A TI VCP, A.S. Č. 7/1999.

POZNÁMKA:
ULOŽENÍ POTRUBÍ VE VOZOVCE S MIN. KRYTÍM 1,3m POD TERÉNEM!!!
DOČASNÝ ZÁBOR NA ZAŘÍZENÍ STAVENISTĚ BUDE NA P.P.Č. 218/1 K.Ú. HORNÍ BRUSNICE - OBEC HORNÍ BRUSNICE.
ŠÍŘE VÝKOPU BUDE 0,8m. VÝKOP BUDE OZNAČEN A RÁDNĚ ZABEZPEČEN PROTI PÁDU OSOB NEBO ZVÍŘAT.
PRÁCE NA PLYNOVODU A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH BUDOU PROVÁDĚNY V LETNÍCH MĚSÍCÍCH. BUDOU DODRŽOVÁNY PODMÍNKY BOZP. REZIDENTŮM BUDE UMOŽNĚN PŘÍSTUP DO JEJICH OBJEKTŮ, ATD. PO CELOU DOBU STAVBY BUDE UMOŽNĚN PŘÍJEZD ZACHRANNÉ SLUŽBY, HASIČSKÉMU ZACHRANNÉMU SBORU, ATD. - PRO PŘÍPAD OHROŽENÍ ŽIVOTA. VÝSTAVBU PLYNOVODU A PŘÍPOJEK MOHOU PROVÁDĚT POUZE CERTIFIKOVANÉ FIRMY, VLASTNÍCI PLATNÉHO OPRAVNĚNÍ ITI PRAHA NA ZÁKLADĚ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI, DLE PLATNÝCH ZÁKONŮ. ZAMĚSTNANCI MUSÍ BÝT RÁDNĚ PROŠKOLENI O BEZPEČNOSTI PRÁCE NA PRACOVISTI.

zodp.projektant	vypracoval	kreslil	kontroloval	Bc. Hana HLÍŽOVÁ autORIZOVANÝ INŽENÝR V OBLASTI TZS ČKAIT 6. 0601025 FRITZKOVA 900, 541 01 TRUTNOV tel. 775 052671 mail:hlizova@seznam.cz	
kraj: KVHK	Obec: Horní Brusnice	k.ú.: Horní Brusnice			
objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové				
Název akce:					
MOST ev.č. 28447-1 HORNÍ BRUSNICE SO 520 - PŘELOŽKA STL PLYNOVODU					
Výkres:	PODROBNÁ SITUACE PŘELOŽKY PLYNU			formát	594x840
				datum	VIII/2021
				účel	PDPS
				č.zakazky	04/2017
				mřížka	výkres č.
				1 : 250	D.2.b.3