



LEGENDA – ZAŘÍZENÍ 2:

2.1

INTERIEROVÁ PARAPETNÍ REKUPERAČNÍ JEDNOTKA O VÝKONU 3300m³/hod
Vestavěný elektrický ohřev, všechna hrdla vertikální
Jednotka dodávána v dílech a sestavená na místě, dveře bez pantů
Účinnost rekuperace při referenční průtoku: 83%
NANÁZENÍ KOMISE (EU) č. 1253/2014 EPr2018 splňující

2.2

PŘÍVODNÍ ŽALUZIE SÁNÍ SE SÍTEM 400x800mm

2.3

VÝFUKOVÉ KOLENO SE SÍTEM 400x600mm NAD STŘECHOU OBJEKTU

2.4

PŘÍVODNÍ výústka 325x225

2.5

ODVODNÍ výstka 425x125

2.6

POŽÁRNÍ Klapka 600x500mm

2.7

POŽÁRNÍ KLAPKA 600x400mm

PŘESNÁ SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ TECHNICKÉ ZPRÁVY

ZODP.PROJEKTANT:	MARTIN FEJK	MAFEP s.r.o. VERDEK 61 DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 544 01 IČO: 275 58 533
VYPRACOVAL:	MARTIN FEJK	
STUPEŇ: STAVEBNÍ POVOLENÍ	PROFESÉ: VZDUCHOTECHNIKA	
INVESTOR: Střední zemědělskopřemyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, p.o.		
Stavební úpravy jídelny a sociálního zařízení jídelny SUPŠSK Hořice		
ŘEZ A-A		
DATUM: 03/2025		
FORMÁT: 3x44		
MĚŘ.: 1:50		
Č.VÝKR.: D.14. - VZT3		