


LEGENDA - KANALIZACE

- Sx
- Dx
- ODPADY – SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- ODPADY – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

MATERIÁL

ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – SYSTÉM TICHÉHO POTRUBÍ
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ KANALIZACE – SYSTÉM HT



- ODPAD ZAKONČENÝ NAD STŘECHOU VENTILAČNÍ HLAVICÍ
- ODPAD ZAKONČENÝ V NĚKTERÉM Z VYŠŠÍCH PODLAŽÍ
- ODPAD ZAKONČENÝ PŘIVZDUŠŇOVAČÍM VENTILEM
- ODPAD ZAKONČENÝ V PŘÍSLUŠNÉM PODLAŽÍ
- STOUPNE SKRZ STROP DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ

LEGENDA POTRUBÍ KANALIZACE:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBJEKTU – SYSTÉM HT (PP)
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE V OBJEKTU POD STROPEM – TICHÉ POTRUBÍ (PP)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE POD STROPEM – TICHÉ POTRUBÍ (PP)
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

- 1) VYBRANÁ ODPADNÍ POTRUBÍ BUDOU POD STROPEM 4.NP NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁNÍ NAD ROVINU STŘECHY
- 2) MINIMÁLNÍ SKLON PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3‰
- 3) NA POTRUBÍ BUDOU INSTALOVÁNY ČISTÍCÍ TVAROVKY DLE ČSN 75 6760
- 4) ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBAVENY ZÁPACHOVÝMI UZÁVĚRY
- 5) PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDOU VEDENA PŘEDNOSTNĚ V PŘEDSTĚNOVÝCH SYSTÉMECH A PODHLEDECH
- 6) UCHYCENÍ POTRUBÍ JE ŘEŠENO PREFABRIKOVANÝM ZÁVĚSNÝM SYSTÉMEM S PRÝŽOVÝMI VLOŽKAMI MEZI OBJÍMKOU A POTRUBÍM
- 7) POTRUBÍ BUDE KOTVENO DO KONSTRUKCÍ, KTERÉ NESOUSEDÍ S AKUSTICKY CHRÁNĚNÝM PROSTOREM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 365,810 m.n.m.

STAVEBNÍK:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Purkyňova 446, 547 01 Náchod
IČO: 260 00 202



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:	ING. PETR CHOBOTSKÝ	ČKAIT 0601616
HIP JUNIOR:		
PROJEKTANT:	KRISTÍNA MOHELNÍKOVÁ	

PRISPO s.r.o.
Polská 375, Běloves,
547 01 Náchod
IČO: 139 97 220



SUBDODAVATEL: ČÁST ZTI

ZODP. PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ LITOŠ	ČKAIT 0601295
VYPRACOVAL:		
VYPRACOVALA:	ING. JAN LITOŠ	

ING. JIŘÍ LITOŠ
Palachova 1752
547 01 Náchod
IČO: 0601295

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.2.2 Zdravotně-technické instalace

Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod

Oblastní nemocnice Náchod - pavilon A; p.č. st. 3613, k.ú. Náchod

Půdorys kanalizace 2.NP

FORMÁT	420x297
DATUM	08/2025
STUPEŇ	DSP
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	06-24

VERZITKO:	ČÍSLO VYKRESU:
1:75	D.1.2.2 02