

TABULKA MÍSTNOSTÍ 4.NP - nový stav		
Č.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)
400	SCHODIŠTŮVÝ PROSTOR	49,21
401	SKLAD NEUROLOGIE	14,89
402	VÝTAH	6,30
403	VÝTAH	6,30
404	VÝTAH	2,97
405	ATRIUM	10,33
406	WC IMOB.	2,92
407	CHODBA	196,98
408	SKLAD	9,99
409	WC MUŽI - PERS.	4,91
410	GASTROENTEROLOGICKÁ PORADNA II.	21,22
411	INFUZNÍ STACIONÁŘ	34,06
412	GASTROENTEROLOGICKÁ PORADNA	19,73
413	KONFERENČNÍ MÍSTNOST	21,72
414	POTRUBNÍ POŠTA, SKLAD	3,31
415	ENDOSONOGRFIE	22,53
416	FUNKČNÍ VÝŠETŘOVNA	20,08
417	PORADNA + ULTRAZVUK	20,13
418	KOLONOSKOPIE	21,06
419	GASTROSKOPIE	25,12
420	DEZINFEKCE	39,22
421	KOLONOSKOPIE	24,58
422	DOSPÁVACÍ POKOJ	48,13
423	WC	3,68
424	WC ŽENY	7,32
425	WC ŽENY - PERS.	6,72
426	WC MUŽI	11,03
427	SKLAD	10,95
428	ČEKÁRNA	11,24
429	ČEKÁRNA	17,75
430	PŘEDSÍN	1,92
431	KOUPELNA	2,56
432	AMBULANTNÍ VÝŠETŘOVNA	23,07
433	ČEKÁRNA	17,00
434	REHABILITACE	18,80
435	EEG POPIS	15,00
436	EEG VÝŠETŘOVNA	17,73
437	AMBULANTNÍ VÝŠETŘOVNA	20,88
438	EMG VÝŠETŘOVNA	21,86
439	KOMORA 1	8,40
440	ÚKLID	4,98
441	SCHODIŠTŮVÝ PROSTOR	21,39
PLOCHA CELKEM		867,96 m²

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- U1** UMYVADLO KERAMICKÉ HRANATÉ, ŠÍŘKA 600 mm; S OTVOREM PRO BATERII, OSAZENÍ DO ZDI NA ŠROUBY; 2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ S ODTOKOVOU SOUPRAVOU; UMYVADLOVÝ SIFON
- U2** UMYVADLO KERAMICKÉ HRANATÉ, ŠÍŘKA 500 mm; S OTVOREM PRO BATERII, OSAZENÍ DO ZDI NA ŠROUBY; 2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ S ODTOKOVOU SOUPRAVOU; UMYVADLOVÝ SIFON
- U3** UMYVADLO KERAMICKÉ ZAOLNĚNÉ, ŠÍŘKA 660 mm; S OTVOREM PRO BATERII, OSAZENÍ DO ZDI NA ŠROUBY; 2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ S ODTOKOVOU SOUPRAVOU; UMYVADLOVÝ SIFON
- U4** UMYVÁTKO DO NÁBYTKU KERAMICKÉ HRANATÉ, ŠÍŘKA 460 mm; S OTVOREM PRO BATERII, 2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ UMYVADLOVÁ S ODTOKOVOU SOUPRAVOU; UMYVADLOVÝ SIFON
- WC** KLOZET KERAMICKÝ ZÁVĚSNÝ BÍLÝ 530 mm; INSTALAČNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC SE ZABUDOVANOU SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU; HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ; PRKĚNO S POMALÝM SKLÁPĚNÍM; TLAČÍTKO DUAL FLUSH (6/3 LITRY); BÍLÁ
- PZ** PISOÁŘ KERAMICKÝ BÍLÝ JIKA GOLEM SE SKRYTÝM VNITŘNÍM PŘÍVODEM VODY I SIFONEM, RADAROVÉ SPLACHOVÁNÍ, MONTÁŽNÍ ZÁVĚSNÝ PRVEK GEBERIT
- VL** VÝLEVKVA PLSTOVÁ S MŘÍŽKOU A PŘEPADEM; ODPAD DN50; ZÁVĚSNÁ; BATERIE NÁSTĚNNÁ
- DO** PÁKOVÁ S PRODLOUŽENÝM RAMÍNKEM, UMYVADLOVÝ SIFON
- DO** DŘEZ OCELOVÝ - DODÁVKA STAVBY VČETNĚ ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY; 2x ROHOVÝ VETIL S FILTREM; BATERIE STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ


POZNÁMKA:
PŘESNÉ TYPY ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ BUDOU URČENY DOHODOU INVESTORA S DODAVATELEM

LEGENDA - VODOVOD

- Vx** STOUPACÍ POTRUBÍ VODOVODU
- KK** KULOVÝ KOHOUT
- Kkv** KULOVÝ KOHOUT S VYPOUŠTĚNÍM
- ZV** ZPĚTNÝ VENTIL
- F** FILTR
- RRV** RUČNÍ REGULAČNÍ VENTIL
- VK** VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT

LEGENDA POTRUBÍ VODOVODU:

- STUDENÁ PITNÁ VODA
- TEPLÁ VODA
- CÍRKULAČNÍ VODA
- ZMĚKČENÁ VODA
- STÁVAJÍCÍ ROZVODY SV,TV,CV
- SMĚR PROUDĚNÍ VODY
- SKLON POTRUBÍ




MATERIÁL

- STUDENÁ VODA PP-RCT BASALT S 3,2 SDR 7,4 PN 28
- TEPLÁ VODA, CÍRKULACE PP-RCT BASALT S 3,2 SDR 7,4 PN 28

POZNÁMKY

- OHŘEV TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY JE STÁVAJÍCÍ CENTRÁLNÍ
- VEDENÍ POTRUBÍ BUDOU KOORDINOVÁNA S OSTATNÍMI PROFESEMI, ZEJMÉNA VZDUCHOTECHNICKÝ, VYTÁPĚNÍ A ELEKTROINSTALACEM
- KÓTY U PLASTOVÉHO POTRUBÍ ZNAČÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- KOMPENZACE POTRUBÍ, UCHYČENÍ POTRUBÍ, PEVNÉ BODY BUDOU ŘEŠENY PODLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ VÝROBCE POTRUBÍ
- ZNAČENÍ POTRUBÍ, PROUŽKY, VYZNAČENÍ SMĚRU PROUDĚNÍ - BUDE PROVEDENO PODLE STANDARDŮ INVESTORA (VZDÁLENOST MAX 10 m)



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

±0,000 = 365,810 m.n.m.

STAVEBNÍK:

Oblastní nemocnice Náchod a.s.

Palácova 446, 547 01 Náchod

IČO: 260 00 202



GENERÁLNÍ PROJEKTANT:

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: ING. PETR CHOBOTSKÝ ČKAIT 0601616

HIP JUNIOR:

PROJEKTANT: KRISTÍNA MOHELNIKOVÁ

PRISPO s.r.o.

Polná 375, Bělá, 547 01 Náchod

IČO: 199 97 220

SUBDODAVATEL: ČÁST ZTI

ZODP. PROJEKTANT: ING. JIŘÍ LITOŠ ČKAIT 0601295

VYPRACOVAL: ING. JAN LITOŠ

VYPRACOVALA: ING. JAN LITOŠ

ING. JIŘÍ LITOŠ

Palácova 1752

547 01 Náchod

IČO: 0601295

ČÁST DOKUMENTACE:

D.1.2.2 Zdravotně-technické instalace

Revitalizace endoskopického oddělení ON Náchod

Oblastní nemocnice Náchod - pavilon A; p.č. st. 3613, k.ú. Náchod

Půdorys vodovodu 4.NP

FORMÁT: 630x594

DATUM: 08/2025

STUPEŇ: DSP

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: 06-24

VERZIKO: ČÍSLO VÝKRESU:

1:75

D.1.2.2 04