

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Hronovský - dopravní projekce s.r.o.
Kamil Hronovský
Brněnská 700
500 06 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2025/019572

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
28.5.2025

Účelová komunikace a zpevněné plochy za gymnáziem Dobruška

Dne 9.5.2025 jsme obdrželi Vaši žádost o stanovisko k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma Hronovský - dopravní projekce s.r.o. ve stupni pro povolení záměru z 03/2025. Podle předložené dokumentace se výstavbu účelové komunikace na pozemcích p.č. 1290/2, 2805/1, 1296/3, 1295/1 v k.ú. Dobruška. Součástí akce dále bude doplnění parkovacích ploch, inženýrských sítí a úprava zelených ploch.

V rámci akce dojde k výstavbě komunikace (větev 1 a 2) o celkové délce cca 120 m začínající napojením na místní komunikaci u ulice Pulická. Komunikace budou provedeny o šířkách 6 m, 5,5 m a 3,5 m. V části větve 1 dojde k doplnění 12 parkovacích míst. Srážkové vody z plochy komunikace budou svedeny do podélného příkopu a do vsakovacích objektů.

Předmětná stavba se nenachází ve stanoveném záplavovém území vodních toků a při výstavbě nedojde ke styku s pozemkem, vodním tokem, ani s jiným zařízením ve správě Povodí Labe, státní podnik.

Investorem akce bude: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0810 - Brtevský potok od pramene po ústí do toku Dědina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 617481, X: 1035512.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem** souhlasíme s navrhovaným záměrem za předpokladu splnění následující podmínky:
- Výstavbu a následné užívání parkoviště požadujeme zabezpečit tak, aby nemohlo dojít k ohrožení jakosti podzemních či povrchových vod. Jakost vypouštěných srážkových vod do vod podzemních bude v ukazateli $C_{10} - C_{40}$ max. 0,1 mg/l a navrhované parkoviště bude tedy případně nutné doplnit o zařízení odlučující ropné látky (např. geotextilie,...).

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje