

Vaše značka / ze dne: 09.05.2025
Naše značka: AQUA/483/2025/Dk

Vyřizuje: Kateřina Doležalová
Tel.: +420 494 539 154
E-mail: vyjadreni@aquark.cz

Datum: 21.05.2025

Hronovský - dopravní projekce s.r.o.
Pavla Hronovská
Brněnská č.p. 700/25
500 06 Nový Hradec Králové

Dobruška parc. č. 1290/2, 1290/97, 1295/1, 1295/10, 1296/1, 1296/3, 1296/4, 1298/6, 1298/7, 2805/1, 2805/3, Účelová komunikace a zpevněné plochy za gymnáziem Dobruška (povolení záměru - komunikace)

Investor: Královéhradecký kraj, Hradec Králové, Pivovarské náměstí, č.p. 1245/2, 50003

V přiložené situaci je zakresleno Vaše zájmové území. V zájmovém území provozuje společnost AQUA SERVIS, a.s. kanalizaci pro veřejnou potřebu.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy stávající účelové komunikace u gymnázia a sportovní haly v Dobrušce. Stávající komunikace je s nestmeleným krytem – recyklát, štěrk. Dále je řešeno rozšíření stávající účelové komunikace s živým povrchem podél jídelny.

S realizací stavby souhlasíme při respektování následujících podmínek:

Obecná ustanovení:

Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytyčení sítí. Vytyčení sítí v zájmovém území provede společnost AQUA SERVIS, a.s. – kanalizace Jan Vejnar, tel. 728 436 463.

Upozorňujeme, že se ve Vašem zájmovém území mohou nacházet vodovodní či kanalizační přípojky, které nejsou v naší správě. V přiložené situaci mohou být vodovodní přípojky zakresleny, ale jejich zakreslení nemusí být přesné ani kompletní. Polohu přípojek si můžete ověřit dotazem u jejich vlastníků.

V případě provádění zemních prací v blízkosti vodovodu nebo kanalizace pro veřejnou potřebu budou respektována ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok ve smyslu § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu takto:

- a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně činí 1,5 m,
- b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm činí 2,5 m,
- c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.

Na základě zákona č. 274/2001 Sb. § 23 nelze v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (VH sítě) provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení (sloupy, pilířky,...) či provádět činnosti, které omezují přístup k VH sítím nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy, bez písemného souhlasu vlastníka, popřípadě provozovatele. Křížení je nutno řešit jako kolmá.

V ochranném pásmu kanalizací musí být zemní práce prováděny ručně.

V místech křížení nového vedení s kanalizací, včetně přípojek, požadujeme opatřit vedení výstražnou fólií a uložit ho do ochranných betonových korýtek, popřípadě chráničky.

V případech, kde dojde k zásahu do ochranných pásem, musí být před dokončením akce vydán **písemný souhlas se záhozem**. Písemný zápis provede AQUA SERVIS, a.s. –u kanalizace Bc. Jiří Petřík, tel. 728 154 733, e-mail: jiri.petrik@aquark.cz.

V případě, že dojde k porušení stávajícího kanalizačního potrubí v jeho ochranném pásmu, půjdou náklady na opravu na vrub zhotovitele.

V případě, že nebude dodrženo ochranné pásmo kanalizace a dojde k porušení kabelového vedení, při opravě nebo rekonstrukci kanalizační sítě, **nebudou** náklady na opravu kabelového vedení hrazeny společnostmi AQUA SERVIS, a.s., ale půjdou na vrub majitele kabelového vedení.

Společnosti AQUA SERVIS, a.s. bude v předstihu písemně sdělen termín zahájení stavby.

Investor umožní přístup technikům AQUA SERVIS, a.s. na staveniště v průběhu realizace.

Veškeré kanalizační poklopy, přípojkové poklopy včetně výšek zemních soupřav musí být umístěny do nové nivelety povrchu. oprávněným pracovníkem AQUA SERVIS, a.s. Toto potvrzení bude doloženo ke kolaudaci.


Před rekonstrukcí komunikace a po ní bude provedena kamerová prohlídka kanalizace na náklady stavby a případné poruchy budou na náklady stavby opraveny.

V případě výměny povrchových znaků budou původní povrchové znaky odevzdány provozovateli vodohospodářských sítí.

Za technickou správnost, proveditelnost a správnou funkci zodpovídá projektant v souladu se zněním platného stavebního zákona.

Toto vyjádření společnosti AQUA SERVIS, a.s. má platnost 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem


AQUA SERVIS
 AQUA SERVIS a.s.
 Štemberkova 1094
 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Kateřina Doležalová

Kateřina Doležalová
 Vodohospodářka

Přílohy

1x situace