

Uložení silových kabelů:
Kabely uloženy v zemní rýze v pískovém loži, označení fólií PVC.
Při přechodu vozovky nebo při křížení s jinými podzemními sítěmi
budou kabely uloženy v chráničce.

Nejmenší dovolené krytí podzemních vedení:

| Podzemní vedení | Chodník | Vozovka | Volný terén |
|-----------------|---------|---------|-------------|
| Kabely do 1kV | 0,35m | 1m | 0,7m |
| Kabely do 10kV | 0,5m | 1m | 0,7m |
| Kabely do 35kV | 1m | 1m | 1m |


Chodník - všechny pásy přidruženého prostoru, které neslouží provozu a stání vozidel.

Vozovka - všechny pásy a pruhy pro provoz a stání vozidel.


Krytí kabelu přizpůsobit konstrukci vozovky.

Volný terén - mimo souvislou zástavbu.

CHODNÍK, VOLNÝ TERÉN






VOZOVKA



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV

SPE 21/2025

| | | | |
|--|------------------|---|---|
| HLAVNÍ PROJEKTANT: | KAMIL HRONOVSKÝ | |  SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ Jižní 870 500 03 Hradec Králové 3 spe.chrpa@hsc.cz |
| ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: | | | |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: | ING. JOSEF CHRPA |  | |
| VYPRACOVAL: | ING. JOSEF CHRPA |  | |
| KRAJ: KRÁLOVÉHRADECKÝ | OBEC: DOBRUŠKA | KAT. ÚZEMÍ: DOBRUŠKA | |
| INVESTOR: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245/2, 500 03 HRADEC KRÁLOVÉ | | | STUPEŇ: DPZ+DPS |
| AKCE: ÚČELOVÁ KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY ZA GYMNÁZIEM DOBRUŠKA | | | ZAK.ČÍSLO: 006-25-5 |
| | | | ARCHIVNÍ ČÍSLO: |
| | | | DATUM: 03/2025 |
| | | | FORMÁT: 2 A4 |
| OBJEKT: SO 401 - ELEKTROINSTALACE DOBÍJECÍCH STANIC | | | MĚŘÍTKO: - |
| OBSAH: SCHEMA A ULOŽENÍ | | | ČÍSLO SOUPRAVY: ČÍSLO PŘÍLOHY: D.1.2.2. |