



DISTRIBUČNÍ VEDENÍ NN - SAMOSTATNÁ PD PDS

POJISTKOVÁ SKŘÍŇ A EKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ V PILÍŘI

CYKY 4Jx25 - PROPOJENÍ POJISTKOVÉ SKŘÍŇE S ELEKTROMĚROVÝM ROZVADĚČEM

CYKY 4Jx16 + CYKY 5x1,5 - NAPOJENÍ DOMOVNÍ ROZVODNICE RD1,2 V OBJEKTECH

KABELOVÁ TRASA PRO EL. ZAŘÍZENÍ VNĚ OBJEKTU :

CYKY 7Jx2,5 - EP.Č - ČERPADLO U JEZÍRKA

ZAPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI DLE KONKRÉTNÍHO ZAŘÍZENÍ

- KABELOVÉ VEDENÍ BUDE PŘI KŘÍŽENÍ S OSTATNÍMI SÍTĚMI A POD POJÍZDNOU PLOCHOU ULOŽENO V ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBCE
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ V SOUVISLOSTI S VÝSTAVBOU NAVRŽENÉHO OBJEKTU ZAJISTIT PŘESNÉ VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH SÍTÍ
- POKLÁDÁNÍ KABELŮ PROVÁDĚT V KOORDINACI S OSTATNÍMI PODZEMNÍMI ROZVODY

Architektonická studie :	Ing.arch. Oldřich Bittner	
Hlavní inženýr projektu :	Ing. Radek Myšák	
Zodpovědný projektant :	Ing. Hana Bezstarosti	
Projektant :	Ing. Hana Bezstarosti	
Kraj :	Královéhradecký	M.Ú. : Kostelec nad Orlicí
Stavebník :	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové	
Stavba :	<b>NOVOSTAVBA DVOU RODINNÝCH DOMŮ - TRANSFORMACE ÚSP PRO MLÁDEŽ KVASINY- LOKALITA ČASTOLOVICE</b> st.p.č. 88/2 a p.p.č. 83/4, 84/1 a 1337 katastrální území Častolovice [618624] ul. Masarykova, 517 50 Častolovice	
D.1.4.d SILNOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE		
Název výkresu :	Číslo paré :  <b>SITUACE</b>	

IRBOS s.r.o. Čestlice 115 Kostelec nad Orlicí 517 41 www.irbos.cz	
Autorizace:	
Číslo zakázky :	16/09/0425
Stupeň PD :	DPS
Datum :	4/2017
Měřítko :	1 : 250
Formát :	1 x A3
Číslo výkresu :	D.1.4.d.2