

Č.pol.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celkem
1	2	4	5	6	7

Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
5) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.

REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ - RD1

Zařízení celkem

	Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí				0,00
	Zařízení č.2 - Větrání kuchyně				0,00
	Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti				0,00
	Ostatní				
	Přesun hmot vnitrostaveništní	sada	1		0,00
	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m	sada	1		0,00
	Zprovoznění zařízení a uvedení do provozu	sada	1		0,00
	Dopravní a režijní náklady	sada	1		0,00
	Měření a zaregulování průtoků VZT	sada	1		0,00
	Stavební přímomoce	hod	12		0,00
	Spojovací, těsnící, závěsové a montážní materiál	sada	1		0,00
	Celkem (bez DPH)				0,00
	DPH 21%				0,00
	Celkem (včetně DPH)				0,00

Před zahájením výroby VZT potrubí provést přesné zaměření na stavbě

Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí					0,00
--	--	--	--	--	-------------

1.1	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (Δp= 20 Pa, V=30-50 m3/h, 26 W, 230V)	ks	2		0,00
1.2	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (Δp= 35 Pa, V=150 m3/h, 68W, 230V)	ks	2		0,00
	Protidešťová žaluzie pr. 125 mm	ks	2		0,00
	Protidešťová stříška pr. 100 mm	ks	1		0,00
	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniku potrubí Ø 100	m	3		0,00
	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniku potrubí Ø 125	m	3		0,00
	Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek	m	5		0,00
	Potrubí kruhové pozinkované průměr 125 mm + 30% tvarovek	m	4,5		0,00
	Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže	ks	1		0,00
	Krycí mřížka 150x150 mm	ks	2		0,00
	Čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu	m2	0,2		0,00
	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm	m2	0,7		0,00
	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm	m2	0,7		0,00
	Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	0,5		0,00

Zařízení č.2 - Větrání kuchyně **0,00**

	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	1		0,00
	Protidešťová stříška pr. 160 mm	ks	1		0,00
	Zaslepení potrubí pr. 160 mm	ks	1		0,00
	Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže	ks	1		0,00
	Potrubí kruhové pozinkované průměr 160 mm + 30% tvarovek	m	3,0		0,00
	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm	m2	1,0		0,00
	Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	0,5		0,00

Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti **0,00**

3.1	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s časovým programem (Δp= 20 Pa, V=50 m3/h, 26 W, 230V)	ks	1		0,00
	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniku potrubí Ø 100	m	1		0,00
	Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek	m	1,2		0,00

Č.pol.	Popis položky	MJ	Množství celkem	Jednotková cena	Celkem
1	2	4	5	6	7

Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění):
Výkaz výměr je zpracován v souladu se zák. č.137/2006 Sb. (§44, odst. (4), písm. b).

Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny:
1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.
2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.
3) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.
4) Všechny položky jsou uvedeny bez DPH.
5) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže.

REKAPITULACE DLE ZAŘÍZENÍ - RD2

Zařízení celkem

	Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí				0,00
	Zařízení č.2 - Větrání kuchyně				0,00
	Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti				0,00
	Ostatní				
	Přesun hmot vnitrostaveništní	sada	1		0,00
	Příplatek k přesunu hmot za zvětšený přesun do 500 m	sada	1		0,00
	Zprovoznění zařízení a uvedení do provozu	sada	1		0,00
	Dopravní a režijní náklady	sada	1		0,00
	Měření a zaregulování průtoků VZT	sada	1		0,00
	Stavební přímomoce	hod	12		0,00
	Spojovací, těsnící, závěsové a montážní materiál	sada	1		0,00
	Celkem (bez DPH)				0,00
	DPH 21%				0,00
	Celkem (včetně DPH)				0,00

Před zahájením výroby VZT potrubí provést přesné zaměření na stavbě

Zařízení č.1 - Větrání hyg.zázemí					0,00
--	--	--	--	--	-------------

1.1	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (Δp= 20 Pa, V=30-50 m3/h, 26 W, 230V)	ks	2		0,00
1.2	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s doběhem (Δp= 35 Pa, V=150 m3/h, 68W, 230V)	ks	2		0,00
	Protidešťová žaluzie pr. 125 mm	ks	2		0,00
	Protidešťová stříška pr. 100 mm	ks	1		0,00
	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniku potrubí Ø 100	m	3		0,00
	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniku potrubí Ø 125	m	3		0,00
	Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek	m	5		0,00
	Potrubí kruhové pozinkované průměr 125 mm + 30% tvarovek	m	3,0		0,00
	Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže	ks	1		0,00
	Krycí mřížka 150x150 mm	ks	2		0,00
	Čtyřhranné potrubí sk I z pozinkovaného plechu	m2	0,2		0,00
	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 40 mm	m2	0,7		0,00
	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm	m2	0,7		0,00
	Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	0,5		0,00

Zařízení č.2 - Větrání kuchyně **0,00**

	Zpětná klapka pr. 160 mm	ks	1		0,00
	Protidešťová stříška pr. 160 mm	ks	1		0,00
	Zaslepení potrubí pr. 160 mm	ks	1		0,00
	Zaslepení dna stoupacího potrubí opatřené nástavcem pro odvod kondenzátu vč. montáže	ks	1		0,00
	Potrubí kruhové pozinkované průměr 160 mm + 30% tvarovek	m	3,3		0,00
	Izolace tepelná z minerální vaty o tl. 60 mm	m2	1,0		0,00
	Tepelná izolace z minerální vaty o tl. 60 mm ve venkovním provedení (tj. do plechu)	m2	0,5		0,00

Zařízení č.3 - Větrání technické místnosti **0,00**

3.1	Nástěnný ventilátor se zpětnou klapkou s montáží do podhledu s časovým programem (Δp= 20 Pa, V=50 m3/h, 26 W, 230V)	ks	1		0,00
	Ohebná Al hadice pro vzduchotechniku potrubí Ø 100	m	1,2		0,00
	Potrubí kruhové pozinkované průměr 100 mm + 30% tvarovek	m	1,3		0,00