


ROZVADĚČ: RPO

OCEP – přisazený, rozměr 800x600x350mm
PŘÍVOD HOREM, VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PŘED PORUCHOU
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ED.3.

– ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP BUDOVY BÝVALÉHO ŠTÁBU ±0,000 = 352,59 m.n.m

HLAVNÍ PROJEKTANT:		ZPRACOVATEL ČÁSTI:		Vypracoval:	
		Energy Benefit Centre a.s.		Jiří Provazník	
		Křenova 438/3, 162 00 Praha 6		Zodpovědný projektant:	
		tel.: +420 270 003 300		Ing. Lumír Mach	
		e-mail: kontakt@energy-benefit.cz			
		internet: www.energy-benefit.cz			
STAVEBNÍK: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové				razítko a podpis	
PROJEKT: Stavební úpravy objektu č.p. 426 v Novém Městě nad Metují spojené s kompletní přestavbou pro nové využití výuky odborného výcviku (kadeřnictví, kosmetika) a pro domov mládeže				Zakázkové číslo:	Paré:
				230197	
MÍSTO STAVBY: č.p. 426, ul. T.G.Masaryka, 549 01 Nové Město nad Metují, pozemky st. 722 v k.ú. Nové Město nad Metují [706442]				Datum:	
				10/2024	
ČÁST, PROFESE: D.1.4 TPS zařízení silnoproudé el. a bleskosvod, el. komunikace				Stupeň:	
				DPS	
VÝKRES: Rozváděč RPO				Měřítka:	Č. výkr.:
				***	D.1.4.- 14