



LEGENDA

Vnitřní plynovod NTL z ocelových bezzářných trubek, spojené svařováním se sklonem 0,4% k plynovodní přípoje. Potrubí bude natřeno žlutou barvou.

STÁVAJÍCÍ ROZVOD VNITŘNÍHO PLYNOVODU

HUP - HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

POZNÁMKY:

UCHYČENÍ POTRUBÍ

UCHYČENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

VYPRACOVANÝ	KONTROLOVANÝ	HUP	AUTORIZOVANÝ	 ERPLAN Technická a projektová kancelář	ČÍSLO VÝSTUHU	
Martin Kopecký	Martin Kopecký	Bc. Lukáš Nedelka	Ing. Miroslav Šarot			
STAVBA	Kotoučskécký kraj, Plynárenské náměstí 1345, 500 03 Hradec Králové			DATUM	01/2026	
NÁZEV AKCE	Modernizace stávajícího areálu SSTR Nový Bydžov - Hlučice		MÍSTO AKCE	REVIZE	1	
NÁZEV ČÁSTI	D1.4.1 Zařízení zdravotně technických instalací		Areál SSTR Nový Bydžov - Hlučice	ÚČEL	DPS	
OBRAN VÝKRESU	SCHÉMA PLYNOVODU - REVIZE 1		Č. POPISU	MĚŘÍTKO	FORMAT	
			Č. POZEMKU	1:50	A3.1	
			NAT. ÚZEMÍ	Hlučice (039923)	KOTÝV	mm
			NT. ČÍSLO	23002219	POŘ. ČÍSLO	012