



NAPOJENO NA STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ

LEGENDA POTRUBÍ:

- + — STÁVAJÍCÍ ROZVOD PLYNU
— + — NOVÝ ROZVOD PLYNU

LEGENDA ZARÍZENÍ:

- PK – PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL – CELKOVÝ JMENOVITÝ VÝKON 49,9kW – (5,2m³/hod Z.P.)
P – PODRUŽNÝ PLYNOMĚR Qn=6m³/hod – ROZTEČ HOUPAČKY 250mm
PŠ – PŘÍMÉ ŠROUBENÍ
KU – KULOVÝ UZÁVĚR – ATEST PLYN

HLAVNÍ PROJEKTANT:



ZPRACOVATEL ČÁSTI:
Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Ing. Martin Fejk
Zodpověděný projektant:
Ing. Vladimír Fiedler

STAVEBNÍK:

Sřední škola technická a řemeslná
Dr.M. Tyrše 112, 504 01 Nový Bydžov

PROJEKT:

Snižování energetické náročnosti SŠTŘ Nový Bydžov
- dílny SPV Hlušice

MÍSTO STAVBY: pozemek č. st. 184 v KU Přivrat

ČÁST, PROFESE:

D.1.4.5 TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB - ROZVOD PLYNU

VÝKRES:

PŮDORYS 3.NP

Měřítko:

1:50

Č. výkr.:

D.1.4.5 - P03

razítko a podpis

Zakazkové číslo:

230157

Datum:

02/2024

Stupeň:

DPS

Paré: