


LEGENDA

VEDENÍ DLE MOŽNOSTÍ PŘEVÁŽNĚ POD OMÍTKOU (V PODHLEDECH,...) KABELY CYKY (CYKYLO),  
- SVĚTELNÉ 3 x 1,5 ; ZÁSUVKOVÉ 3 x 2,5 . NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY ROZVÁDĚČE RS 1.  
PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ VÝVODŮ A OVLÁDÁNÍ DLE INTERIÉRU ( S OHLEDEM NA IMOBILNÍ - +100 cm).  
S OHLEDEM NA POSUN PŘÍČEK - DVEŘÍ PŘEMÍSTIT EL. INSTALACI - OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ V MÍSTNOSTECH :  
- 102 (ZVĚTŠENÍ - POSUN PŘÍČKY K 109); - 109 (ZMENŠENÍ - POSUN PŘÍČKY VSTUPU); - 110 (POSUN DVEŘÍ,  
PŘIDÁNÍ ZÁSUVK, DOPLNĚNÍ OSVĚTLENÍ); - 111 (NOVÉ DVEŘE DO CHODBY 102).  
OSTATNÍ INSTALACE - SVÍTIDLA POKUD MOŽNO PONECHAT - EV. DOPLNĚNÍ - DLE VÝBĚRU.  
ULOŽENÍ VEDENÍ DLE ČSN 332000-5-52; VÝBĚR A STAVBA EL.ZAŘÍZ. DLE ČSN 332000-5-51.

- ⊕ ⊖ ⊗ ⊙ SPINAČE ŘAZENÍ 1 ; 5 ; 6 ; 1/0 (POD OMÍTKU)  
⌋ ⌋ ZÁSUVKA JEDNO- ; DVOJ- NÁSOBNÁ  
☐ RS 1 STÁVAJÍCÍ ROZVÁDĚČ - STÁVAJÍCÍ VÝVODY, DOPLNĚNÍ 3f. VÝVODU PRO SPORÁK, 1f. PRO KL - 2.NP (202)

VNĚJŠÍ VLIVY : PROSTORY UVNITŘ NORMÁLNÍ (VNĚ NEBEZPEČNÉ) DLE ČSN 33 2000-5-51,  
V UMÝVACÍCH PROSTORECH DLE ČSN 33 2000-7-701.  
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM : NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE,  
DOPLNĚNÁ PROUDOVÝMI CHRÁNIČI (30 mA).

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 N PE AC 400/230 V 50 Hz / TN - S

Autorizovaný Ing. pro TPS, spec. elektrotechnická zařízení		Č. stav. zak.: 517 / 15			Ing. Miloš V Í T ElektroProjekt-Úpa tel.: 498 100 363	
Ing. Miloš VÍ T						
Kraj :	KRÁLOVÉHRADECKÝ	Místo :	HAJNICE			
Investor : Barevné domky Hajnice, příspěvková organizace, Hajnice 46, 544 66				Zakázkové číslo	13SP/15	
DISPOZIČNÍ ÚPRAVY OBJEKTŮ A AREÁLU BAREVNÉ DOMKY HAJNICE - ELEKTROINSTALACE				Účel projektu	DUR+DSP	
				Datum	07/2015	
				Formát	A3	Kopie
				Sch.	1.005	
ZELENÝ, MODRÝ DOMEK - 1.NP				Měřítko	Číslo výkresu	
				1:50	E-01	

